

Ведомость свободной электрической мощности по подстанциям ТОО "Пауэр Нетворк" январь 2024 г.

1 КБ-1

№	Подстанция	№ тр-ра	Установленная мощность (МВА)	Максимальная разрешённая мощность для двухтрансформаторных подстанций, при переходе на 1 трансформатор не более 50% (МВА)	Максимально допустимая нагрузка (А)	Фактическая нагрузка (А)	Фактическая загрузка тр-ра %	Свободная передаваемая мощность %
1.	ПС КМС 110/6	T-1	15,0	7,5	650,00	608,00	94	6
		T-2	16,0	7,5	650,00	508,00	78	22
2.	ПС Западная 110/10	T-1	32,0	16,0	880,00	461,00	52	48
		T-2	32,0	16,0	880,00	569,00	65	35
3.	ПС Южная 110/10	T-1	16,0	8,0	420,00	290,00	69	31
		T-2	20,0	8,0	420,00	361,00	86	14
<b>Итого</b>			<b>131,0</b>	<b>63,0</b>	<b>3 900,00</b>	<b>2 797,00</b>	<b>72</b>	<b>28</b>

2024 жылғы қаңтардағы "Пауэр Нетворк" ЖШС қосалқы станциялары бойынша бос электр қуатының ведомосі

№	Қосалқы станция	тр-р №	Орнатылған қуат (МВА)	1 трансформаторға ауысқан кезде екі трансформаторлық қосалқы станциялар үшін рұқсат етілген ең жоғары қуат 50%-дан аспайды (МВА)	Ең жоғарғы рұқсат етілген жүктеме (А)	Нақты жүктеме (А)	Трансформатордың нақты жүктемесі %	Еркін берілетін қуат %
1.	КМС ҚС 110/6	T-1	15,0	7,5	650,00	608,00	94	6
		T-2	16,0	7,5	650,00	508,00	78	22
2.	Западная ҚС 110/10	T-1	32,0	16,0	880,00	461,00	52	48
		T-2	32,0	16,0	880,00	569,00	65	35
3.	Южная ҚС 110/10	T-1	16,0	8,0	420,00	290,00	69	31
		T-2	20,0	8,0	420,00	361,00	86	14
<b>Барлығы</b>			<b>131,0</b>	<b>63,0</b>	<b>3 900,00</b>	<b>2 797,00</b>	<b>72</b>	<b>28</b>

Ведомость свободной электрической мощности по подстанциям ТОО "Пауэр Нетворк" февраль 2024 г.

№	Подстанция	№ тр-ра	Установленная мощность (МВА)	Максимальная разрешённая мощность для двухтрансформаторных подстанций, при переходе на 1 трансформатор не более 50% (МВА)	Максимально допустимая нагрузка (А)	Фактическая нагрузка (А)	Фактическая загрузка тр-ра %	Свободная передаваемая мощность %
1.	ПС КМС 110/6	T-1	15,0	7,5	650,00	604,00	93	7
		T-2	16,0	7,5	650,00	536,00	82	18
2.	ПС Западная 110/10	T-1	32,0	16,0	880,00	518,00	59	41
		T-2	32,0	16,0	880,00	563,00	64	36
3.	ПС Южная 110/10	T-1	16,0	8,0	420,00	256,00	61	39
		T-2	20,0	8,0	420,00	395,00	94	6
<b>Итого</b>			<b>131,0</b>	<b>63,0</b>	<b>3 900,00</b>	<b>2 872,00</b>	<b>74</b>	<b>26</b>

2024 жылғы ақпан "Пауэр Нетворк" ЖШС қосалқы станциялары бойынша бос электр қуатының ведомосі

№	Қосалқы станция	тр-р №	Орнатылған қуат (МВА)	1 трансформаторға ауысқан кезде екі трансформаторлық қосалқы станциялар үшін рұқсат етілген ең жоғары қуат 50%-дан аспайды (МВА)	Ең жоғарғы рұқсат етілген жүктеме (А)	Нақты жүктеме (А)	Трансформатордың нақты жүктемесі %	Еркін берілетін қуат %
1.	КМС ҚС 110/6	T-1	15,0	7,5	650,00	604,00	93	7
		T-2	16,0	7,5	650,00	536,00	82	18
2.	Западная ҚС 110/10	T-1	32,0	16,0	880,00	518,00	59	41
		T-2	32,0	16,0	880,00	563,00	64	36
3.	Южная ҚС 110/10	T-1	16,0	8,0	420,00	256,00	61	39
		T-2	20,0	8,0	420,00	395,00	94	6
<b>Барлығы</b>			<b>131,0</b>	<b>63,0</b>	<b>3 900,00</b>	<b>2 872,00</b>	<b>74</b>	<b>26</b>

**Ведомость свободной электрической мощности по подстанциям ТОО "Пауэр Нетворкс" март 2024 г.**

№	Подстанция	№ тр-ра	Установленная мощность (МВА)	Максимальная разрешённая мощность для двухтрансформаторных подстанций, при переходе на 1 трансформатор не более 50% (МВА)	Максимально допустимая нагрузка (А)	Фактическая нагрузка (А)	Фактическая загрузка тр-ра %	Свободная передаваемая мощность %
1.	ПС КМС 110/6	Т-1	15,0	7,5	650,00	511,00	79	21
		Т-2	16,0	7,5	650,00	450,00	69	31
2.	ПС Западная 110/10	Т-1	32,0	16,0	880,00	442,00	50	50
		Т-2	32,0	16,0	880,00	459,00	52	48
3.	ПС Южная 110/10	Т-1	16,0	8,0	420,00	276,00	66	34
		Т-2	20,0	8,0	420,00	306,00	73	27
<b>Итого</b>			<b>131,0</b>	<b>63,0</b>	<b>3 900,00</b>	<b>2 444,00</b>	<b>63</b>	<b>37</b>

**2024 жылғы наурыз "Пауэр Нетворкс" ЖШС қосалқы станциялары бойынша бос электр қуатының ведомосі**

№	Қосалқы станция	тр-р №	Орнатылған қуат (МВА)	1 трансформаторға ауысқан кезде екі трансформаторлық қосалқы станциялар үшін рұқсат етілген ең жоғары қуат 50%-дан аспайды (МВА)	Ең жоғарғы рұқсат етілген жүктеме (А)	Нақты жүктеме (А)	Трансформатордың нақты жүктемесі %	Еркін берілетін қуат %
1.	КМС ҚС 110/6	Т-1	15,0	7,5	650,00	511,00	79	21
		Т-2	16,0	7,5	650,00	450,00	69	31
2.	Западная ҚС 110/10	Т-1	32,0	16,0	880,00	442,00	50	50
		Т-2	32,0	16,0	880,00	459,00	52	48
3.	Южная ҚС 110/10	Т-1	16,0	8,0	420,00	276,00	66	34
		Т-2	20,0	8,0	420,00	306,00	73	27
<b>Барлығы</b>			<b>131,0</b>	<b>63,0</b>	<b>3 900,00</b>	<b>2 444,00</b>	<b>63</b>	<b>37</b>