

Ведомость свободной электрической мощности по подстанциям ТОО "Пауэр Нетворк" апрель 2024 г.

№	Подстанция	№ тр-ра	Установленная мощность (МВА)	Максимальная разрешённая мощность для двухтрансформаторных подстанций, при переходе на 1 трансформатор не более 50% (МВА)	Максимально допустимая нагрузка (А)	Фактическая нагрузка (А)	Фактическая загрузка тр-ра %	Свободная передаваемая мощность %
1.	ПС КМС 110/6	Т-1	15,0	7,5	650,00	426,00	66	34
		Т-2	16,0	7,5	650,00	378,00	58	42
2.	ПС Западная 110/10	Т-1	32,0	16,0	880,00	397,00	45	55
		Т-2	32,0	16,0	880,00	390,00	44	56
3.	ПС Южная 110/10	Т-1	16,0	8,0	420,00	232,00	55	45
		Т-2	20,0	8,0	420,00	295,00	70	30
Итого			131,0	63,0	3 900,00	2 118,00	54	46

2024 жылғы сәуір "Пауэр Нетворк" ЖШС қосалқы станциялары бойынша бос электр қуатының ведомосі

№	Қосалқы станция	тр-р №	Орнатылған қуат (МВА)	1 трансформаторға ауысқан кезде екі трансформаторлық қосалқы станциялар үшін рұқсат етілген ең жоғары қуат 50%-дан аспайды (МВА)	Ең жоғарғы рұқсат етілген жүктеме (А)	Нақты жүктеме (А)	Трансформатордың нақты жүктемесі %	Еркін берілетін қуат %
1.	КМС ҚС 110/6	Т-1	15,0	7,5	650,00	426,00	66	34
		Т-2	16,0	7,5	650,00	378,00	58	42
2.	Западная ҚС 110/10	Т-1	32,0	16,0	880,00	397,00	45	55
		Т-2	32,0	16,0	880,00	390,00	44	56
3.	Южная ҚС 110/10	Т-1	16,0	8,0	420,00	232,00	55	45
		Т-2	20,0	8,0	420,00	295,00	70	30
Барлығы			131,0	63,0	3 900,00	2 118,00	54	46

2-16-1

Ведомость свободной электрической мощности по подстанциям ТОО "Пауэр Нетворкс" май 2024 г.

№	Подстанция	№ тр-ра	Установленная мощность (МВА)	Максимальная разрешённая мощность для двухтрансформаторных подстанций, при переходе на 1 трансформатор не более 50% (МВА)	Максимально допустимая нагрузка (А)	Фактическая нагрузка (А)	Фактическая загрузка тр-ра %	Свободная передаваемая мощность %
1.	ПС КМС 110/6	T-1	15,0	7,5	650,00	554,00	85	15
		T-2	16,0	7,5	650,00	497,00	76	24
2.	ПС Западная 110/10	T-1	32,0	16,0	880,00	616,00	70	30
		T-2	32,0	16,0	880,00	489,00	56	44
3.	ПС Южная 110/10	T-1	16,0	8,0	420,00	226,00	54	46
		T-2	20,0	8,0	420,00	402,00	96	4
	Итого		131,0	63,0	3 900,00	2 784,00	71	29

2024 жылғы мамыр "Пауэр Нетворкс" ЖШС қосалқы станциялары бойынша бос электр қуатының ведомосі

№	Қосалқы станция	тр-р №	Орнатылған қуат (МВА)	1 трансформаторға ауысқан кезде екі трансформаторлық қосалқы станциялар үшін рұқсат етілген ең жоғары қуат 50%-дан аспайды (МВА)	Ең жоғарғы рұқсат етілген жүктеме (А)	Нақты жүктеме (А)	Трансформатордың нақты жүктемесі %	Еркін берілетін қуат %
1.	КМС ҚС 110/6	T-1	15,0	7,5	650,00	554,00	85	15
		T-2	16,0	7,5	650,00	497,00	76	24
2.	Западная ҚС 110/10	T-1	32,0	16,0	880,00	616,00	70	30
		T-2	32,0	16,0	880,00	489,00	56	44
3.	Южная ҚС 110/10	T-1	16,0	8,0	420,00	226,00	54	46
		T-2	20,0	8,0	420,00	402,00	96	4
	Барлығы		131,0	63,0	3 900,00	2 784,00	71	29

Ведомость свободной электрической мощности по подстанциям ТОО "Пауэр Нетворк" июнь 2024 г.

№	Подстанция	№ тр-ра	Установленная мощность (МВА)	Максимальная разрешённая мощность для двухтрансформаторных подстанций, при переходе на 1 трансформатор не более 50% (МВА)	Максимально допустимая нагрузка (А)	Фактическая нагрузка (А)	Фактическая загрузка тр-ра %	Свободная передаваемая мощность %
1.	ПС КМС 110/6	Т-1	15,0	7,5	650,00	495,00	76	24
		Т-2	16,0	7,5	650,00	494,00	76	24
2.	ПС Западная 110/10	Т-1	32,0	16,0	880,00	501,00	57	43
		Т-2	32,0	16,0	880,00	462,00	53	48
3.	ПС Южная 110/10	Т-1	16,0	8,0	420,00	246,00	59	41
		Т-2	20,0	8,0	420,00	315,00	75	25
Итого			131,0	63,0	3 900,00	2 513,00	64	36

2024 жылғы маусым "Пауэр Нетворк" ЖШС қосалқы станциялары бойынша бос электр қуатының ведомосі

№	Қосалқы станция	тр-р №	Орнатылған қуат (МВА)	1 трансформаторға ауысқан кезде екі трансформаторлық қосалқы станциялар үшін рұқсат етілген ең жоғары қуат 50%-дан аспайды (МВА)	Ең жоғарғы рұқсат етілген жүктеме (А)	Нақты жүктеме (А)	Трансформатордың нақты жүктемесі %	Еркін берілетін қуат %
1.	КМС ҚС 110/6	Т-1	15,0	7,5	650,00	495,00	76	24
		Т-2	16,0	7,5	650,00	494,00	76	24
2.	Западная ҚС 110/10	Т-1	32,0	16,0	880,00	501,00	57	43
		Т-2	32,0	16,0	880,00	462,00	53	48
3.	Южная ҚС 110/10	Т-1	16,0	8,0	420,00	246,00	59	41
		Т-2	20,0	8,0	420,00	315,00	75	25
Барлығы			131,0	63,0	3 900,00	2 513,00	64	36