

**Средняя загрузка силовых трансформаторов
на ПС ТОО "Пауэр Нетворк" Март 2024 г.**

№	Подстанция	№ тр-ра	Установленная мощность МВА	Максимальная нагрузка, МВТ	Максимальная загрузка тр-ра %	Максимальная нагрузка, МВА	Минимальная нагрузка, МВТ	Минимальная загрузка тр-ра %	Минимальная нагрузка, МВА
1.	ПС КМС	T-1	15,0	5,30	35,33	5,89	3,46	23,07	3,84
		T-2	16,0	4,67	29,19	5,19	3,11	19,44	3,46
2.	ПС Западная	T-1	32,0	7,65	23,91	8,50	5,02	15,69	5,58
		T-2	32,0	7,94	24,81	8,82	5,29	16,53	5,88
3.	ПС Южная	T-1	16,0	4,77	29,81	5,30	3,18	19,88	3,53
		T-2	20,0	5,29	26,45	5,88	3,55	17,75	3,94
Итого			131,0	35,62	27,2	39,58	23,6	18,0	26,23

2024 жылғы наурыз "Пауэр Нетворк" ЖШС ҚС күштік трансформаторларының орташа жүктемесі

№	Қосалқы станция	тр-р.№	МВА орнатылған қуаты	Ең жоғарғы жүктеме, МВТ	Трансформатордың ең жоғарғы жүктемесі %	Ең жоғарғы жүктеме, МВА	Ең төменгі жүктеме, МВТ	Трансформатордың ең төменгі жүктемесі %	Ең төменгі жүктеме, МВА
1.	КМС ҚС	T-1	15,0	5,30	35,33	5,89	3,46	23,07	3,84
		T-2	16,0	4,67	29,19	5,19	3,11	19,44	3,46
2.	Западная ҚС	T-1	32,0	7,65	23,91	8,50	5,02	15,69	5,58
		T-2	32,0	7,94	24,81	8,82	5,29	16,53	5,88
3.	Южная ҚС	T-1	16,0	4,77	29,81	5,30	3,18	19,88	3,53
		T-2	20,0	5,29	26,45	5,88	3,55	17,75	3,94
Барлығы			131,0	35,62	27,2	39,58	23,6	18,0	26,23

**Средняя загрузка силовых трансформаторов
на ПС ТОО "Пауэр Нетворк" Февраль 2024 г.**

№	Подстанция	№ тр-ра	Установленная мощность МВА	Максимальная нагрузка, МВТ	Максимальная загрузка тр-ра %	Максимальная нагрузка, МВА	Минимальная нагрузка, МВТ	Минимальная загрузка тр-ра %	Минимальная нагрузка, МВА
1.	ПС КМС	T-1	15,0	6,27	41,80	6,97	4,34	28,93	4,82
		T-2	16,0	5,56	34,77	6,18	3,86	24,13	4,29
2.	ПС Западная	T-1	32,0	8,96	28,00	9,96	6,02	18,81	6,69
		T-2	32,0	9,74	30,44	10,82	6,68	20,88	7,42
3.	ПС Южная	T-1	16,0	4,43	27,69	4,92	2,99	18,69	3,32
		T-2	20,0	6,83	34,15	7,59	4,86	24,30	5,40
Итого			131,0	41,79	31,9	46,44	28,8	21,9	31,94

2024 жылғы ақпан "Пауэр Нетворк" ЖШС ҚС күштік трансформаторларының орташа жүктемесі

№	Қосалқы станция	тр-р№	МВА орнатылған қуаты	Ең жоғарғы жүктеме, МВТ	Трансформатордың ең жоғарғы жүктемесі %	Ең жоғарғы жүктеме, МВА	Ең төменгі жүктеме, МВТ	Трансформатордың ең төменгі жүктемесі %	Ең төменгі жүктеме, МВА
1.	КМС ҚС	T-1	15,0	6,27	41,80	6,97	4,34	28,93	4,82
		T-2	16,0	5,56	34,77	6,18	3,86	24,13	4,29
2.	Западная ҚС	T-1	32,0	8,96	28,00	9,96	6,02	18,81	6,69
		T-2	32,0	9,74	30,44	10,82	6,68	20,88	7,42
3.	Южная ҚС	T-1	16,0	4,43	27,69	4,92	2,99	18,69	3,32
		T-2	20,0	6,83	34,15	7,59	4,86	24,30	5,40
Барлығы			131,0	41,79	31,9	46,44	28,8	21,9	31,94

