

**Средняя загрузка силовых трансформаторов
на ПС ТОО "Пауэр Нетворкс" Июнь 2024 г.**

№	Подстанция	№ тр-ра	Установленная мощность МВА	Максимальная нагрузка, МВТ	Максимальная загрузка тр-ра %	Максимальная нагрузка, МВА	Минимальная нагрузка, МВТ	Минимальная загрузка тр-ра %	Минимальная нагрузка, МВА
1.	ПС КМС	T-1	15,0	5,14	34,27	5,71	3,15	21,00	3,50
		T-2	16,0	5,13	32,06	5,70	3,20	20,00	3,56
2.	ПС Западная	T-1	32,0	8,67	27,09	9,63	5,81	18,16	6,46
		T-2	32,0	7,99	24,97	8,88	4,74	14,81	5,27
3.	ПС Южная	T-1	16,0	4,26	26,63	4,73	2,54	15,88	2,82
		T-2	20,0	5,45	27,25	6,06	3,34	16,70	3,71
Итого			131,0	36,64	28,0	40,71	22,8	17,4	25,31

2024 жылғы маусым "Пауэр Нетворкс" ЖШС ҚС күштік трансформаторларының орташа жүктемесі

№	Қосалқы станция	тр-р.№	МВА орнатылған қуаты	Ең жоғарғы жүктеме, МВТ	Трансформатордың ең жоғарғы жүктемесі %	Ең жоғарғы жүктеме, МВА	Ең төменгі жүктеме, МВТ	Трансформатордың ең төменгі жүктемесі %	Ең төменгі жүктеме, МВА
1.	КМС ҚС	T-1	15,0	5,14	34,27	5,71	3,15	21,00	3,50
		T-2	16,0	5,13	32,06	5,70	3,20	20,00	3,56
2.	Западная ҚС	T-1	32,0	8,67	27,09	9,63	5,81	18,16	6,46
		T-2	32,0	7,99	24,97	8,88	4,74	14,81	5,27
3.	Южная ҚС	T-1	16,0	4,26	26,63	4,73	2,54	15,88	2,82
		T-2	20,0	5,45	27,25	6,06	3,34	16,70	3,71
Барлығы			131,0	36,64	28,0	40,71	22,8	17,4	25,31

**Средняя загрузка силовых трансформаторов
на ПС ТОО "Пауэр Нетворкс" Май 2024 г.**

№	Подстанция	№ тр-ра	Установленная мощность МВА	Максимальная нагрузка, МВТ	Максимальная загрузка тр-ра %	Максимальная нагрузка, МВА	Минимальная нагрузка, МВТ	Минимальная загрузка тр-ра %	Минимальная нагрузка, МВА
1.	ПС КМС	T-1	15,0	5,75	38,33	6,39	3,49	23,27	3,88
		T-2	16,0	5,16	32,25	5,73	3,26	20,38	3,62
2.	ПС Западная	T-1	32,0	10,66	33,31	11,84	5,54	17,31	6,16
		T-2	32,0	8,46	26,44	9,40	5,16	16,13	5,73
3.	ПС Южная	T-1	16,0	3,91	24,44	4,34	2,37	14,81	2,63
		T-2	20,0	6,95	34,75	7,72	4,27	21,35	4,74
Итого			131,0	40,89	31,2	45,43	24,1	18,4	26,77

2024 жылғы мамыр "Пауэр Нетворкс" ЖШС ҚС күштік трансформаторларының орташа жүктемесі

№	Қосалқы станция	тр-р.№	МВА орнатылған қуаты	Ең жоғарғы жүктеме, МВТ	Трансформатордың ең жоғарғы жүктемесі %	Ең жоғарғы жүктеме, МВА	Ең төменгі жүктеме, МВТ	Трансформатордың ең төменгі жүктемесі %	Ең төменгі жүктеме, МВА
1.	КМС ҚС	T-1	15,0	5,75	38,33	6,39	3,49	23,27	3,88
		T-2	16,0	5,16	32,25	5,73	3,26	20,38	3,62
2.	Западная ҚС	T-1	32,0	10,66	33,31	11,84	5,54	17,31	6,16
		T-2	32,0	8,46	26,44	9,40	5,16	16,13	5,73
3.	Южная ҚС	T-1	16,0	3,91	24,44	4,34	2,37	14,81	2,63
		T-2	20,0	6,95	34,75	7,72	4,27	21,35	4,74
Барлығы			131,0	40,89	31,2	45,43	24,1	18,4	26,77

**Средняя загрузка силовых трансформаторов
на ПС ТОО "Пауэр Нетворк" Апрель 2024 г.**

№	Подстанция	№ тр-ра	Установленная мощность МВА	Максимальная нагрузка, МВТ	Максимальная загрузка тр-ра %	Максимальная нагрузка, МВА	Минимальная нагрузка, МВТ	Минимальная загрузка тр-ра %	Минимальная нагрузка, МВА
1.	ПС КМС	T-1	15,0	4,42	29,47	4,91	2,93	19,53	3,26
		T-2	16,0	3,92	24,50	4,36	2,55	15,94	2,83
2.	ПС Западная	T-1	32,0	6,87	21,47	7,63	4,55	14,22	5,06
		T-2	32,0	6,75	21,09	7,50	4,29	13,41	4,77
3.	ПС Южная	T-1	16,0	4,01	25,06	4,46	2,53	15,81	2,81
		T-2	20,0	5,10	25,50	5,67	3,25	16,25	3,61
Итого			131,0	31,07	23,7	34,52	20,1	15,3	22,33

2024 жылғы сәуір "Пауэр Нетворк" ЖШС ҚС күштік трансформаторларының орташа жүктемесі

№	Қосалқы станция	тр-р.№	МВА орнатылған қуаты	Ең жоғарғы жүктеме, МВТ	Трансформатордың ең жоғарғы жүктемесі %	Ең жоғарғы жүктеме, МВА	Ең төменгі жүктеме, МВТ	Трансформатордың ең төменгі жүктемесі %	Ең төменгі жүктеме, МВА
1.	КМС ҚС	T-1	15,0	4,42	29,47	4,91	2,93	19,53	3,26
		T-2	16,0	3,92	24,50	4,36	2,55	15,94	2,83
2.	Западная ҚС	T-1	32,0	6,87	21,47	7,63	4,55	14,22	5,06
		T-2	32,0	6,75	21,09	7,50	4,29	13,41	4,77
3.	Южная ҚС	T-1	16,0	4,01	25,06	4,46	2,53	15,81	2,81
		T-2	20,0	5,10	25,50	5,67	3,25	16,25	3,61
Барлығы			131,0	31,07	23,7	34,52	20,1	15,3	22,33