

Ведомость свободной электрической мощности по подстанциям ТОО "Пауэр Нетворк" июль 2024 г.

№	Подстанция	№ тр-ра	Установленная мощность (МВА)	Максимальная разрешённая мощность для двухтрансформаторных подстанций, при переходе на 1 трансформатор не более 50% (МВА)	Максимально допустимая нагрузка (А)	Фактическая нагрузка (А)	Фактическая загрузка тр-ра %	Свободная передаваемая мощность %
1.	ПС КМС 110/6	Т-1	15,0	7,5	650,00	474,00	73	27
		Т-2	16,0	7,5	650,00	475,00	73	27
2.	ПС Западная 110/10	Т-1	32,0	16,0	880,00	514,00	58	42
		Т-2	32,0	16,0	880,00	405,00	46	54
3.	ПС Южная 110/10	Т-1	16,0	8,0	420,00	219,00	52	48
		Т-2	20,0	8,0	420,00	258,00	61	39
Итого			131,0	63,0	3 900,00	2 345,00	60	40

2024 жылғы шілде "Пауэр Нетворк" ЖШС қосалқы станциялары бойынша бос электр қуатының ведомосі

№	Қосалқы станция	тр-р №	Орнатылған қуат (МВА)	1 трансформаторға ауысқан кезде екі трансформаторлық қосалқы станциялар үшін рұқсат етілген ең жоғары қуат 50%-дан аспайды (МВА)	Ең жоғарғы рұқсат етілген жүктеме (А)	Нақты жүктеме (А)	Трансформатордың нақты жүктемесі %	Еркін берілетін қуат %
1.	КМС ҚС 110/6	Т-1	15,0	7,5	650,00	474,00	73	27
		Т-2	16,0	7,5	650,00	475,00	73	27
2.	Западная ҚС 110/10	Т-1	32,0	16,0	880,00	514,00	58	42
		Т-2	32,0	16,0	880,00	405,00	46	54
3.	Южная ҚС 110/10	Т-1	16,0	8,0	420,00	219,00	52	48
		Т-2	20,0	8,0	420,00	258,00	61	39
Барлығы			131,0	63,0	3 900,00	2 345,00	60	40

8 КМ-1

Ведомость свободной электрической мощности по подстанциям ТОО "Пауэр Нетворкс" август 2024 г.

№	Подстанция	№ тр-ра	Установленная мощность (МВА)	Максимальная разрешённая мощность для двухтрансформаторных подстанций, при переходе на 1 трансформатор не более 50% (МВА)	Максимально допустимая нагрузка (А)	Фактическая нагрузка (А)	Фактическая загрузка тр-ра %	Свободная передаваемая мощность %
1.	ПС КМС 110/6	Т-1	15,0	7,5	650,00	447,00	69	31
		Т-2	16,0	7,5	650,00	508,00	78	22
2.	ПС Западная 110/10	Т-1	32,0	16,0	880,00	472,00	54	46
		Т-2	32,0	16,0	880,00	424,00	48	52
3.	ПС Южная 110/10	Т-1	16,0	8,0	420,00	234,00	56	44
		Т-2	20,0	8,0	420,00	261,00	62	38
Итого			131,0	63,0	3 900,00	2 346,00	60	40

2024 жылғы тамыз "Пауэр Нетворкс" ЖШС қосалқы станциялары бойынша бос электр қуатының ведомосі

№	Қосалқы станция	тр-р №	Орнатылған қуат (МВА)	1 трансформаторға ауысқан кезде екі трансформаторлық қосалқы станциялар үшін рұқсат етілген ең жоғары қуат 50%-дан аспайды (МВА)	Ең жоғарғы рұқсат етілген жүктеме (А)	Нақты жүктеме (А)	Трансформатордың нақты жүктемесі %	Еркін берілетін қуат %
1.	КМС ҚС 110/6	Т-1	15,0	7,5	650,00	447,00	69	31
		Т-2	16,0	7,5	650,00	508,00	78	22
2.	Западная ҚС 110/10	Т-1	32,0	16,0	880,00	472,00	54	46
		Т-2	32,0	16,0	880,00	424,00	48	52
3.	Южная ҚС 110/10	Т-1	16,0	8,0	420,00	234,00	56	44
		Т-2	20,0	8,0	420,00	261,00	62	38
Барлығы			131,0	63,0	3 900,00	2 346,00	60	40

Ведомость свободной электрической мощности по подстанциям ТОО "Пауэр Нетворк" сентябрь 2024 г.

№	Подстанция	№ тр-ра	Установленная мощность (МВА)	Максимальная разрешённая мощность для двухтрансформаторных подстанций, при переходе на 1 трансформатор не более 50% (МВА)	Максимально допустимая нагрузка (А)	Фактическая нагрузка (А)	Фактическая загрузка тр-ра %	Свободная передаваемая мощность %
1.	ПС КМС 110/6	T-1	15,0	7,5	650,00	549,00	84	16
		T-2	16,0	7,5	650,00	657,00	101	-1
2.	ПС Западная 110/10	T-1	32,0	16,0	880,00	570,00	65	35
		T-2	32,0	16,0	880,00	556,00	63	37
3.	ПС Южная 110/10	T-1	16,0	8,0	420,00	289,00	69	31
		T-2	20,0	8,0	420,00	364,00	87	13
Итого			131,0	63,0	3 900,00	2 985,00	77	23

2024 жылғы қыркүйек "Пауэр Нетворк" ЖШС қосалқы станциялары бойынша бос электр қуатының ведомосі

№	Қосалқы станция	тр-р №	Орнатылған қуат (МВА)	1 трансформаторға ауысқан кезде екі трансформаторлық қосалқы станциялар үшін рұқсат етілген ең жоғары қуат 50%-дан аспайды (МВА)	Ең жоғарғы рұқсат етілген жүктеме (А)	Нақты жүктеме (А)	Трансформатордың нақты жүктемесі %	Еркін берілетін қуат %
1.	КМС ҚС 110/6	T-1	15,0	7,5	650,00	549,00	84	16
		T-2	16,0	7,5	650,00	657,00	101	-1
2.	Западная ҚС 110/10	T-1	32,0	16,0	880,00	570,00	65	35
		T-2	32,0	16,0	880,00	556,00	63	37
3.	Южная ҚС 110/10	T-1	16,0	8,0	420,00	289,00	69	31
		T-2	20,0	8,0	420,00	364,00	87	13
Барлығы			131,0	63,0	3 900,00	2 985,00	77	23