

**Средняя нагрузка силовых трансформаторов  
на ПС ТОО "Пауэр Нетворкс" Октябрь 2024 г.**

№	Подстанция	№ тр-ра	Установленная мощность МВА	Максимальная нагрузка, МВТ	Максимальная нагрузка тр-ра %	Максимальная нагрузка, МВА	Минимальная нагрузка, МВТ	Минимальная нагрузка тр-ра %	Минимальная нагрузка, МВА
1.	ПС КМС	T-1	15,0	4,88	32,53	5,42	3,25	21,67	3,61
		T-2	16,0	6,05	37,81	6,72	3,94	24,63	4,38
2.	ПС Западная	T-1	32,0	9,08	28,38	10,09	6,14	19,19	6,82
		T-2	32,0	8,30	25,94	9,22	5,67	17,72	6,30
3.	ПС Южная	T-1	16,0	4,52	28,25	5,02	2,89	18,06	3,21
		T-2	20,0	5,59	27,95	6,21	3,98	19,90	4,42
<b>Итого</b>			<b>131,0</b>	<b>38,42</b>	<b>29,3</b>	<b>42,69</b>	<b>25,9</b>	<b>19,7</b>	<b>28,74</b>

**2024 жылғы қазан "Пауэр Нетворкс" ЖШС ҚС күштік трансформаторларының орташа жүктемесі**

№	Қосалқы станция	тр-р.№	МВА орнатылған қуаты	Ең жоғарғы жүктеме, МВТ	Трансформатордың ең жоғарғы жүктемесі %	Ең жоғарғы жүктеме, МВА	Ең төменгі жүктеме, МВТ	Трансформатордың ең төменгі жүктемесі %	Ең төменгі жүктеме, МВА
1.	КМС ҚС	T-1	15,0	4,88	32,53	5,42	3,25	21,67	3,61
		T-2	16,0	6,05	37,81	6,72	3,94	24,63	4,38
2.	Западная ҚС	T-1	32,0	9,08	28,38	10,09	6,14	19,19	6,82
		T-2	32,0	8,30	25,94	9,22	5,67	17,72	6,30
3.	Южная ҚС	T-1	16,0	4,52	28,25	5,02	2,89	18,06	3,21
		T-2	20,0	5,59	27,95	6,21	3,98	19,90	4,42
<b>Барлығы</b>			<b>131,0</b>	<b>38,42</b>	<b>29,3</b>	<b>42,69</b>	<b>25,9</b>	<b>19,7</b>	<b>28,74</b>

**Средняя загрузка силовых трансформаторов  
на ПС ТОО "Пауэр Нетворкс" Сентябрь 2024 г.**

№	Подстанция	№ тр-ра	Установленная мощность МВА	Максимальная нагрузка, МВТ	Максимальная загрузка тр-ра %	Максимальная нагрузка,МВА	Минимальная нагрузка, МВТ	Минимальная загрузка тр-ра %	Минимальная нагрузка,МВА
1.	ПС КМС	T-1	15,0	5,70	38,00	6,33	3,57	23,80	3,97
		T-2	16,0	6,82	42,63	7,58	4,30	26,86	4,77
2.	ПС Западная	T-1	32,0	9,86	30,81	10,96	6,21	19,41	6,90
		T-2	32,0	9,62	30,06	10,69	5,92	18,50	6,58
3.	ПС Южная	T-1	16,0	5,00	31,25	5,56	3,01	18,81	3,34
		T-2	20,0	6,30	31,50	7,00	4,01	20,05	4,46
<b>Итого</b>			<b>131,0</b>	<b>43,30</b>	<b>33,1</b>	<b>48,11</b>	<b>27,0</b>	<b>20,6</b>	<b>30,02</b>

**2024 жылғы қыркүйек "Пауэр Нетворкс" ЖШС ҚС күштік трансформаторларының орташа жүктемесі**

№	Қосалқы станция	тр-р№	МВА орнатылған қуаты	Ең жоғарғы жүктеме, МВТ	Трансформатордың ең жоғарғы жүктемесі %	Ең жоғарғы жүктеме, МВА	Ең төменгі жүктеме, МВТ	Трансформатордың ең төменгі жүктемесі %	Ең төменгі жүктеме, МВА
1.	КМС ҚС	T-1	15,0	5,70	38,00	6,33	3,57	23,80	3,97
		T-2	16,0	6,82	42,63	7,58	4,30	26,86	4,77
2.	Западная ҚС	T-1	32,0	9,86	30,81	10,96	6,21	19,41	6,90
		T-2	32,0	9,62	30,06	10,69	5,92	18,50	6,58
3.	Южная ҚС	T-1	16,0	5,00	31,25	5,56	3,01	18,81	3,34
		T-2	20,0	6,30	31,50	7,00	4,01	20,05	4,46
<b>Барлығы</b>			<b>131,0</b>	<b>43,30</b>	<b>33,1</b>	<b>48,11</b>	<b>27,0</b>	<b>20,6</b>	<b>30,02</b>

**Средняя загрузка силовых трансформаторов  
на ПС ТОО "Пауэр Нетворкс" Август 2024 г.**

№	Подстанция	№ тр-ра	Установленная мощность МВА	Максимальная нагрузка, МВТ	Максимальная загрузка тр-ра %	Максимальная нагрузка, МВА	Минимальная нагрузка, МВТ	Минимальная загрузка тр-ра %	Минимальная нагрузка, МВА
1.	ПС КМС	T-1	15,0	4,64	30,93	5,16	2,79	18,60	3,10
		T-2	16,0	5,27	32,94	5,86	3,21	20,06	3,57
2.	ПС Западная	T-1	32,0	8,17	25,53	9,08	5,36	16,75	5,96
		T-2	32,0	7,34	22,94	8,16	4,13	12,91	4,59
3.	ПС Южная	T-1	16,0	4,05	25,31	4,50	2,18	13,63	2,42
		T-2	20,0	4,52	22,60	5,02	2,54	12,70	2,82
<b>Итого</b>			<b>131,0</b>	<b>33,99</b>	<b>25,9</b>	<b>37,77</b>	<b>20,2</b>	<b>15,4</b>	<b>22,46</b>

**2024 жылғы тамыз "Пауэр Нетворкс" ЖШС ҚС күштік трансформаторларының орташа жүктемесі**

№	Қосалқы станция	тр-р№	МВА орнатылған қуаты	Ең жоғарғы жүктеме, МВТ	Трансформатордың ең жоғарғы жүктемесі %	Ең жоғарғы жүктеме, МВА	Ең төменгі жүктеме, МВТ	Трансформатордың ең төменгі жүктемесі %	Ең төменгі жүктеме, МВА
1.	КМС ҚС	T-1	15,0	4,64	30,93	5,16	2,79	18,60	3,10
		T-2	16,0	5,27	32,94	5,86	3,21	20,06	3,57
2.	Западная ҚС	T-1	32,0	8,17	25,53	9,08	5,36	16,75	5,96
		T-2	32,0	7,34	22,94	8,16	4,13	12,91	4,59
3.	Южная ҚС	T-1	16,0	4,05	25,31	4,50	2,18	13,63	2,42
		T-2	20,0	4,52	22,60	5,02	2,54	12,70	2,82
<b>Барлығы</b>			<b>131,0</b>	<b>33,99</b>	<b>25,9</b>	<b>37,77</b>	<b>20,2</b>	<b>15,4</b>	<b>22,46</b>