

**Средняя загрузка силовых трансформаторов
на ПС ТОО "Пауэр Нетворк" Июль 2024 г.**

№	Подстанция	№ тр-ра	Установленная мощность МВА	Максимальная нагрузка, МВТ	Максимальная загрузка тр-ра %	Максимальная нагрузка, МВА	Минимальная нагрузка, МВТ	Минимальная загрузка тр-ра %	Минимальная нагрузка, МВА
1.	ПС КМС	T-1	15,0	4,92	32,80	5,47	3,03	20,20	3,37
		T-2	16,0	4,93	30,81	5,48	3,05	19,06	3,39
2.	ПС Западная	T-1	32,0	8,89	27,78	9,88	5,66	17,69	6,29
		T-2	32,0	7,01	21,91	7,79	4,12	12,88	4,58
3.	ПС Южная	T-1	16,0	3,79	23,69	4,21	2,20	13,75	2,44
		T-2	20,0	4,46	22,30	4,96	2,66	13,30	2,96
Итого			131,0	34,00	26,0	37,78	20,7	15,8	23,02

2024 жылғы шілде "Пауэр Нетворк" ЖШС ҚС күштік трансформаторларының орташа жүктемесі

№	Қосалқы станция	тр-р№	МВА орнатылған қуаты	Ең жоғарғы жүктеме, МВТ	Трансформатордың ең жоғарғы жүктемесі %	Ең жоғарғы жүктеме, МВА	Ең төменгі жүктеме, МВТ	Трансформатордың ең төменгі жүктемесі %	Ең төменгі жүктеме, МВА
1.	КМС ҚС	T-1	15,0	4,92	32,80	5,47	3,03	20,20	3,37
		T-2	16,0	4,93	30,81	5,48	3,05	19,06	3,39
2.	Западная ҚС	T-1	32,0	8,89	27,78	9,88	5,66	17,69	6,29
		T-2	32,0	7,01	21,91	7,79	4,12	12,88	4,58
3.	Южная ҚС	T-1	16,0	3,79	23,69	4,21	2,20	13,75	2,44
		T-2	20,0	4,46	22,30	4,96	2,66	13,30	2,96
Барлығы			131,0	34,00	26,0	37,78	20,7	15,8	23,02

**Средняя загрузка силовых трансформаторов
на ПС ТОО "Пауэр Нетворк" Август 2024 г.**

№	Подстанция	№ тр-ра	Установленная мощность МВА	Максимальная нагрузка, МВТ	Максимальная загрузка тр-ра %	Максимальная нагрузка, МВА	Минимальная нагрузка, МВТ	Минимальная загрузка тр-ра %	Минимальная нагрузка, МВА
1.	ПС КМС	T-1	15,0	4,64	30,93	5,16	2,79	18,60	3,10
		T-2	16,0	5,27	32,94	5,86	3,21	20,06	3,57
2.	ПС Западная	T-1	32,0	8,17	25,53	9,08	5,36	16,75	5,96
		T-2	32,0	7,34	22,94	8,16	4,13	12,91	4,59
3.	ПС Южная	T-1	16,0	4,05	25,31	4,50	2,18	13,63	2,42
		T-2	20,0	4,52	22,60	5,02	2,54	12,70	2,82
Итого			131,0	33,99	25,9	37,77	20,2	15,4	22,46

2024 жылғы тамыз "Пауэр Нетворк" ЖШС ҚС күштік трансформаторларының орташа жүктемесі

№	Қосалқы станция	тр-р№	МВА орнатылған қуаты	Ең жоғарғы жүктеме, МВТ	Трансформатордың ең жоғарғы жүктемесі %	Ең жоғарғы жүктеме, МВА	Ең төменгі жүктеме, МВТ	Трансформатордың ең төменгі жүктемесі %	Ең төменгі жүктеме, МВА
1.	КМС ҚС	T-1	15,0	4,64	30,93	5,16	2,79	18,60	3,10
		T-2	16,0	5,27	32,94	5,86	3,21	20,06	3,57
2.	Западная ҚС	T-1	32,0	8,17	25,53	9,08	5,36	16,75	5,96
		T-2	32,0	7,34	22,94	8,16	4,13	12,91	4,59
3.	Южная ҚС	T-1	16,0	4,05	25,31	4,50	2,18	13,63	2,42
		T-2	20,0	4,52	22,60	5,02	2,54	12,70	2,82
Барлығы			131,0	33,99	25,9	37,77	20,2	15,4	22,46

**Средняя загрузка силовых трансформаторов
на ПС ТОО "Пауэр Нетворк" Сентябрь 2024 г.**

№	Подстанция	№ тр-ра	Установленная мощность МВА	Максимальная нагрузка, МВТ	Максимальная загрузка тр-ра %	Максимальная нагрузка, МВА	Минимальная нагрузка, МВТ	Минимальная загрузка тр-ра %	Минимальная нагрузка, МВА
1.	ПС КМС	T-1	15,0	5,70	38,00	6,33	3,57	23,80	3,97
		T-2	16,0	6,82	42,63	7,58	4,30	26,86	4,77
2.	ПС Западная	T-1	32,0	9,86	30,81	10,96	6,21	19,41	6,90
		T-2	32,0	9,62	30,06	10,69	5,92	18,50	6,58
3.	ПС Южная	T-1	16,0	5,00	31,25	5,56	3,01	18,81	3,34
		T-2	20,0	6,30	31,50	7,00	4,01	20,05	4,46
Итого			131,0	43,30	33,1	48,11	27,0	20,6	30,02

2024 жылғы қыркүйек "Пауэр Нетворк" ЖШС ҚС күштік трансформаторларының орташа жүктемесі

№	Қосалқы станция	тр-р№	МВА орнатылған қуаты	Ең жоғарғы жүктеме, МВТ	Трансформатордың ең жоғарғы жүктемесі %	Ең жоғарғы жүктеме, МВА	Ең төменгі жүктеме, МВТ	Трансформатордың ең төменгі жүктемесі %	Ең төменгі жүктеме, МВА
1.	КМС ҚС	T-1	15,0	5,70	38,00	6,33	3,57	23,80	3,97
		T-2	16,0	6,82	42,63	7,58	4,30	26,86	4,77
2.	Западная ҚС	T-1	32,0	9,86	30,81	10,96	6,21	19,41	6,90
		T-2	32,0	9,62	30,06	10,69	5,92	18,50	6,58
3.	Южная ҚС	T-1	16,0	5,00	31,25	5,56	3,01	18,81	3,34
		T-2	20,0	6,30	31,50	7,00	4,01	20,05	4,46
Барлығы			131,0	43,30	33,1	48,11	27,0	20,6	30,02