

Ведомость свободной электрической мощности по подстанциям ТОО "Пауэр Нетворк" октябрь 2024 г.

№	Подстанция	№ тр-ра	Установленная мощность (МВА)	Максимальная разрешённая мощность для двухтрансформаторных подстанций, при переходе на 1 трансформатор не более 50% (МВА)	Максимально допустимая нагрузка (А)	Фактическая нагрузка (А)	Фактическая загрузка тр-ра %	Свободная передаваемая мощность %
1.	ПС КМС 110/6	T-1	15,0	7,5	650,00	470,00	72	28
		T-2	16,0	7,5	650,00	583,00	90	10
2.	ПС Западная 110/10	T-1	32,0	16,0	880,00	525,00	60	40
		T-2	32,0	16,0	880,00	480,00	55	45
3.	ПС Южная 110/10	T-1	16,0	8,0	420,00	261,00	62	38
		T-2	20,0	8,0	420,00	323,00	77	23
<b>Итого</b>			<b>131,0</b>	<b>63,0</b>	<b>3 900,00</b>	<b>2 642,00</b>	<b>68</b>	<b>32</b>

2024 жылғы қазан "Пауэр Нетворк" ЖШС қосалқы станциялары бойынша бос электр қуатының ведомосі

№	Қосалқы станция	тр-р №	Орнатылған қуат (МВА)	1 трансформаторға ауысқан кезде екі трансформаторлық қосалқы станциялар үшін рұқсат етілген ең жоғары қуат 50%-дан аспайды (МВА)	Ең жоғарғы рұқсат етілген жүктеме (А)	Нақты жүктеме (А)	Трансформатордың нақты жүктемесі %	Еркін берілетін қуат %
1.	КМС ҚС 110/6	T-1	15,0	7,5	650,00	470,00	72	28
		T-2	16,0	7,5	650,00	583,00	90	10
2.	Западная ҚС 110/10	T-1	32,0	16,0	880,00	525,00	60	40
		T-2	32,0	16,0	880,00	480,00	55	45
3.	Южная ҚС 110/10	T-1	16,0	8,0	420,00	261,00	62	38
		T-2	20,0	8,0	420,00	323,00	77	23
<b>Барлығы</b>			<b>131,0</b>	<b>63,0</b>	<b>3 900,00</b>	<b>2 642,00</b>	<b>68</b>	<b>32</b>

Ведомость свободной электрической мощности по подстанциям ТОО "Пауэр Нетворк" ноябрь 2024 г.

№	Подстанция	№ тр-ра	Установленная мощность (МВА)	Максимальная разрешённая мощность для двухтрансформаторных подстанций, при переходе на 1 трансформатор не более 50% (МВА)	Максимально допустимая нагрузка (А)	Фактическая нагрузка (А)	Фактическая загрузка тр-ра %	Свободная передаваемая мощность %
1.	ПС КМС 110/6	T-1	15,0	7,5	650,00	484,00	74	26
		T-2	16,0	7,5	650,00	554,00	85	15
2.	ПС Западная 110/10	T-1	32,0	16,0	880,00	559,00	64	36
		T-2	32,0	16,0	880,00	448,00	51	49
3.	ПС Южная 110/10	T-1	16,0	8,0	420,00	261,00	62	38
		T-2	20,0	8,0	420,00	332,00	79	21
<b>Итого</b>			<b>131,0</b>	<b>63,0</b>	<b>3 900,00</b>	<b>2 638,00</b>	<b>68</b>	<b>32</b>

2024 жылғы қараша "Пауэр Нетворк" ЖШС қосалқы станциялары бойынша бос электр қуатының ведомосі

№	Қосалқы станция	тр-р №	Орнатылған қуат (МВА)	1 трансформаторға ауысқан кезде екі трансформаторлық қосалқы станциялар үшін рұқсат етілген ең жоғары қуат 50%-дан аспайды (МВА)	Ең жоғарғы рұқсат етілген жүктеме (А)	Нақты жүктеме (А)	Трансформатордың нақты жүктемесі %	Еркін берілетін қуат %
1.	КМС ҚС 110/6	T-1	15,0	7,5	650,00	484,00	74	26
		T-2	16,0	7,5	650,00	554,00	85	15
2.	Западная ҚС 110/10	T-1	32,0	16,0	880,00	559,00	64	36
		T-2	32,0	16,0	880,00	448,00	51	49
3.	Южная ҚС 110/10	T-1	16,0	8,0	420,00	261,00	62	38
		T-2	20,0	8,0	420,00	332,00	79	21
<b>Барлығы</b>			<b>131,0</b>	<b>63,0</b>	<b>3 900,00</b>	<b>2 638,00</b>	<b>68</b>	<b>32</b>

**Ведомость свободной электрической мощности по подстанциям ТОО "Пауэр Нетворкс" декабрь 2024 г.**

№	Подстанция	№ тр-ра	Установленная мощность (МВА)	Максимальная разрешённая мощность для двухтрансформаторных подстанций, при переходе на 1 трансформатор не более 50% (МВА)	Максимально допустимая нагрузка (А)	Фактическая нагрузка (А)	Фактическая загрузка тр-ра %	Свободная передаваемая мощность %
1.	ПС КМС 110/6	T-1	15,0	7,5	650,00	528,00	81	19
		T-2	16,0	7,5	650,00	615,00	95	5
2.	ПС Западная 110/10	T-1	32,0	16,0	880,00	611,00	69	31
		T-2	32,0	16,0	880,00	567,00	64	36
3.	ПС Южная 110/10	T-1	16,0	8,0	420,00	256,00	61	39
		T-2	20,0	8,0	420,00	364,00	87	13
<b>Итого</b>			<b>131,0</b>	<b>63,0</b>	<b>3 900,00</b>	<b>2 941,00</b>	<b>75</b>	<b>25</b>

**2024 жылғы желтоқсан "Пауэр Нетворкс" ЖШС қосалқы станциялары бойынша бос электр қуатының ведомесі**

№	Қосалқы станция	тр-р №	Орнатылған қуат (МВА)	I трансформаторға ауысқан кезде екі трансформаторлық қосалқы станциялар үшін рұқсат етілген ең жоғары қуат 50%-дан аспайды (МВА)	Ең жоғарғы рұқсат етілген жүктеме (А)	Нақты жүктеме (А)	Трансформатордың нақты жүктемесі %	Еркін берілетін қуат %
1.	КМС ҚС 110/6	T-1	15,0	7,5	650,00	528,00	81	19
		T-2	16,0	7,5	650,00	615,00	95	5
2.	Западная ҚС 110/10	T-1	32,0	16,0	880,00	611,00	69	31
		T-2	32,0	16,0	880,00	567,00	64	36
3.	Южная ҚС 110/10	T-1	16,0	8,0	420,00	256,00	61	39
		T-2	20,0	8,0	420,00	364,00	87	13
<b>Барлығы</b>			<b>131,0</b>	<b>63,0</b>	<b>3 900,00</b>	<b>2 941,00</b>	<b>75</b>	<b>25</b>