

**Средняя загрузка силовых трансформаторов
на ПС ТОО "Пауэр Нетворкс" Октябрь 2024 г.**

№	Подстанция	№ тр-ра	Установленная мощность МВА	Максимальная нагрузка, МВТ	Максимальная загрузка тр-ра %	Максимальная нагрузка, МВА	Минимальная нагрузка, МВТ	Минимальная загрузка тр-ра %	Минимальная нагрузка, МВА
1.	ПС КМС	T-1	15,0	4,88	32,53	5,42	3,25	21,67	3,61
		T-2	16,0	6,05	37,81	6,72	3,94	24,63	4,38
2.	ПС Западная	T-1	32,0	9,08	28,38	10,09	6,14	19,19	6,82
		T-2	32,0	8,30	25,94	9,22	5,67	17,72	6,30
3.	ПС Южная	T-1	16,0	4,52	28,25	5,02	2,89	18,06	3,21
		T-2	20,0	5,59	27,95	6,21	3,98	19,90	4,42
Итого			131,0	38,42	29,3	42,69	25,9	19,7	28,74

2024 жылғы қазан "Пауэр Нетворкс" ЖШС ҚС күштік трансформаторларының орташа жүктемесі

№	Қосалқы станция	тр-р№	МВА орнатылған қуаты	Ең жоғарғы жүктеме, МВТ	Трансформатордың ең жоғарғы жүктемесі %	Ең жоғарғы жүктеме, МВА	Ең төменгі жүктеме, МВТ	Трансформатордың ең төменгі жүктемесі %	Ең төменгі жүктеме, МВА
1.	КМС ҚС	T-1	15,0	4,88	32,53	5,42	3,25	21,67	3,61
		T-2	16,0	6,05	37,81	6,72	3,94	24,63	4,38
2.	Западная ҚС	T-1	32,0	9,08	28,38	10,09	6,14	19,19	6,82
		T-2	32,0	8,30	25,94	9,22	5,67	17,72	6,30
3.	Южная ҚС	T-1	16,0	4,52	28,25	5,02	2,89	18,06	3,21
		T-2	20,0	5,59	27,95	6,21	3,98	19,90	4,42
Барлығы			131,0	38,42	29,3	42,69	25,9	19,7	28,74

**Средняя загрузка силовых трансформаторов
на ПС ТОО "Пауэр Нетворк" Ноябрь 2024 г.**

№	Подстанция	№ тр-ра	Установленная мощность МВА	Максимальная нагрузка, МВТ	Максимальная загрузка тр-ра %	Максимальная нагрузка, МВА	Минимальная нагрузка, МВТ	Минимальная загрузка тр-ра %	Минимальная нагрузка, МВА
1.	ПС КМС	T-1	15,0	5,02	33,49	5,58	3,36	22,40	3,73
		T-2	16,0	5,75	35,94	6,39	3,87	24,19	4,30
2.	ПС Западная	T-1	32,0	9,67	30,22	10,74	6,28	19,62	6,98
		T-2	32,0	7,75	24,22	8,61	5,31	16,59	5,90
3.	ПС Южная	T-1	16,0	4,52	28,25	5,02	2,89	18,06	3,21
		T-2	20,0	5,74	28,70	6,38	3,98	19,90	4,42
Итого			131,0	38,45	29,4	42,73	25,7	19,6	28,54

2024 жылғы қараша "Пауэр Нетворк" ЖШС ҚС күштік трансформаторларының орташа жүктемесі

№	Қосалқы станция	тр-р№	МВА орнатылған қуаты	Ең жоғарғы жүктеме, МВТ	Трансформатордың ең жоғарғы жүктемесі %	Ең жоғарғы жүктеме, МВА	Ең төменгі жүктеме, МВТ	Трансформатордың ең төменгі жүктемесі %	Ең төменгі жүктеме, МВА
1.	КМС ҚС	T-1	15,0	5,02	33,49	5,58	3,36	22,40	3,73
		T-2	16,0	5,75	35,94	6,39	3,87	24,19	4,30
2.	Западная ҚС	T-1	32,0	9,67	30,22	10,74	6,28	19,62	6,98
		T-2	32,0	7,75	24,22	8,61	5,31	16,59	5,90
3.	Южная ҚС	T-1	16,0	4,52	28,25	5,02	2,89	18,06	3,21
		T-2	20,0	5,74	28,70	6,38	3,98	19,90	4,42
Барлығы			131,0	38,45	29,4	42,73	25,7	19,6	28,54

**Средняя нагрузка силовых трансформаторов
на ПС ТОО "Пауэр Нетворкс" Декабрь 2024 г.**

№	Подстанция	№ тр-ра	Установленная мощность МВА	Максимальная нагрузка, МВТ	Максимальная нагрузка тр-ра %	Максимальная нагрузка, МВА	Минимальная нагрузка, МВТ	Минимальная нагрузка тр-ра %	Минимальная нагрузка, МВА
1.	ПС КМС	T-1	15,0	5,48	36,53	6,09	3,67	24,50	4,08
		T-2	16,0	6,38	39,88	7,09	4,25	26,53	4,72
2.	ПС Западная	T-1	32,0	10,57	33,03	11,74	6,82	21,31	7,58
		T-2	32,0	9,81	30,66	10,90	6,52	20,38	7,24
3.	ПС Южная	T-1	16,0	4,43	27,69	4,92	2,77	17,31	3,08
		T-2	20,0	6,30	31,49	7,00	4,33	21,63	4,81
Итого			131,0	42,97	32,8	47,74	28,4	21,6	31,51

2024 жылғы желтоқсан "Пауэр Нетворкс" ЖШС ҚС күштік трансформаторларының орташа жүктемесі

№	Қосалқы станция	тр-р№	МВА орнатылған қуаты	Ең жоғарғы жүктеме, МВТ	Трансформатордың ең жоғарғы жүктемесі %	Ең жоғарғы жүктеме, МВА	Ең төменгі жүктеме, МВТ	Трансформатордың ең төменгі жүктемесі %	Ең төменгі жүктеме, МВА
1.	КМС ҚС	T-1	15,0	5,48	36,53	6,09	3,67	24,50	4,08
		T-2	16,0	6,38	39,88	7,09	4,25	26,53	4,72
2.	Западная ҚС	T-1	32,0	10,57	33,03	11,74	6,82	21,31	7,58
		T-2	32,0	9,81	30,66	10,90	6,52	20,38	7,24
3.	Южная ҚС	T-1	16,0	4,43	27,69	4,92	2,77	17,31	3,08
		T-2	20,0	6,30	31,49	7,00	4,33	21,63	4,81
Барлығы			131,0	42,97	32,8	47,74	28,4	21,6	31,51