

**Средняя загрузка силовых трансформаторов
на ПС ТОО "Пауэр Нетворкс" Январь 2025 г.**

№	Подстанция	№ тр-ра	Установленная мощность МВА	Максимальная нагрузка, МВТ	Максимальная загрузка тр-ра %	Максимальная нагрузка, МВА	Минимальная нагрузка, МВТ	Минимальная загрузка тр-ра %	Минимальная нагрузка, МВА
1.	ПС КМС	T-1	15,0	5,40	35,98	6,00	3,54	23,60	3,93
		T-2	16,0	6,44	40,22	7,15	4,33	27,05	4,81
2.	ПС Западная	T-1	32,0	10,90	34,06	12,11	7,01	21,90	7,79
		T-2	32,0	8,67	27,08	9,63	5,67	17,73	6,30
3.	ПС Южная	T-1	16,0	4,26	26,60	4,73	2,70	16,87	3,00
		T-2	20,0	6,14	30,71	6,82	4,36	21,80	4,84
Итого			131,0	41,80	31,9	46,44	27,6	21,1	30,67

2025 жылғы қаңтардағы "Пауэр Нетворкс" ЖШС ҚС күштік трансформаторларының орташа жүктемесі

№	Қосалқы станция	тр-р.№	МВА орнатылған қуаты	Ең жоғарғы жүктеме, МВТ	Трансформатордың ең жоғарғы жүктемесі %	Ең жоғарғы жүктеме, МВА	Ең төменгі жүктеме, МВТ	Трансформатордың ең төменгі жүктемесі %	Ең төменгі жүктеме, МВА
1.	КМС ҚС	T-1	15,0	5,40	35,98	6,00	3,54	23,60	3,93
		T-2	16,0	6,44	40,22	7,15	4,33	27,05	4,81
2.	Западная ҚС	T-1	32,0	10,90	34,06	12,11	7,01	21,90	7,79
		T-2	32,0	8,67	27,08	9,63	5,67	17,73	6,30
3.	Южная ҚС	T-1	16,0	4,26	26,60	4,73	2,70	16,87	3,00
		T-2	20,0	6,14	30,71	6,82	4,36	21,80	4,84
Барлығы			131,0	41,80	31,9	46,44	27,6	21,1	30,67

**Средняя нагрузка силовых трансформаторов
на ПС ТОО "Пауэр Нетворк" Февраль 2025 г.**

№	Подстанция	№ тр-ра	Установленная мощность МВА	Максимальная нагрузка, МВТ	Максимальная нагрузка тр-ра %	Максимальная нагрузка, МВА	Минимальная нагрузка, МВТ	Минимальная нагрузка тр-ра %	Минимальная нагрузка, МВА
1.	ПС КМС	T-1	15,0	5,54	36,95	6,16	3,85	25,67	4,28
		T-2	16,0	5,67	35,42	6,30	4,09	25,56	4,54
2.	ПС Западная	T-1	32,0	9,76	30,49	10,84	6,82	21,30	7,57
		T-2	32,0	7,79	24,33	8,65	5,52	17,25	6,13
3.	ПС Южная	T-1	16,0	4,77	29,84	5,31	3,17	19,79	3,52
		T-2	20,0	6,33	31,66	7,04	4,60	23,01	5,11
Итого			131,0	39,86	30,4	44,29	28,0	21,4	31,16

2025 жылғы ақпан "Пауэр Нетворк" ЖШС ҚС күштік трансформаторларының орташа жүктемесі

№	Қосалқы станция	тр-р№	МВА орнатылған қуаты	Ең жоғарғы жүктеме, МВТ	Трансформатордың ең жоғарғы жүктемесі %	Ең жоғарғы жүктеме, МВА	Ең төменгі жүктеме, МВТ	Трансформатордың ең төменгі жүктемесі %	Ең төменгі жүктеме, МВА
1.	КМС ҚС	T-1	15,0	5,54	36,95	6,16	3,85	25,67	4,28
		T-2	16,0	5,67	35,42	6,30	4,09	25,56	4,54
2.	Западная ҚС	T-1	32,0	9,76	30,49	10,84	6,82	21,30	7,57
		T-2	32,0	7,79	24,33	8,65	5,52	17,25	6,13
3.	Южная ҚС	T-1	16,0	4,77	29,84	5,31	3,17	19,79	3,52
		T-2	20,0	6,33	31,66	7,04	4,60	23,01	5,11
Барлығы			131,0	39,86	30,4	44,29	28,0	21,4	31,16

**Средняя нагрузка силовых трансформаторов
на ПС ТОО "Пауэр Нетворк" Март 2025 г.**

№	Подстанция	№ тр-ра	Установленная мощность МВА	Максимальная нагрузка, МВТ	Максимальная нагрузка тр-ра %	Максимальная нагрузка, МВА	Минимальная нагрузка, МВТ	Минимальная нагрузка тр-ра %	Минимальная нагрузка, МВА
1.	ПС КМС	T-1	15,0	5,44	36,26	6,04	3,59	23,94	3,99
		T-2	16,0	4,76	29,78	5,29	3,30	20,63	3,67
2.	ПС Западная	T-1	32,0	7,80	24,38	8,67	5,19	16,22	5,77
		T-2	32,0	7,28	22,76	8,09	4,83	15,08	5,36
3.	ПС Южная	T-1	16,0	4,20	26,27	4,67	2,70	16,87	3,00
		T-2	20,0	5,54	27,68	6,15	3,67	18,34	4,08
Итого			131,0	35,03	26,7	38,92	23,3	17,8	25,86

2025 жылғы наурыз "Пауэр Нетворк" ЖШС ҚС күштік трансформаторларының орташа жүктемесі

№	Қосалқы станция	тр-р№	МВА орнатылған қуаты	Ең жоғарғы жүктеме, МВТ	Трансформатордың ең жоғарғы жүктемесі %	Ең жоғарғы жүктеме, МВА	Ең төменгі жүктеме, МВТ	Трансформатордың ең төменгі жүктемесі %	Ең төменгі жүктеме, МВА
1.	КМС ҚС	T-1	15,0	5,44	36,26	6,04	3,59	23,94	3,99
		T-2	16,0	4,76	29,78	5,29	3,30	20,63	3,67
2.	Западная ҚС	T-1	32,0	7,80	24,38	8,67	5,19	16,22	5,77
		T-2	32,0	7,28	22,76	8,09	4,83	15,08	5,36
3.	Южная ҚС	T-1	16,0	4,20	26,27	4,67	2,70	16,87	3,00
		T-2	20,0	5,54	27,68	6,15	3,67	18,34	4,08
Барлығы			131,0	35,03	26,7	38,92	23,3	17,8	25,86