

Ведомость свободной электрической мощности по подстанциям ТОО "Пауэр Нетворкс" июль 2025 г.

№	Подстанция	№ тр-ра	Установленная мощность (МВА)	Максимальная разрешённая мощность для двухтрансформаторных подстанций, при переходе на 1 трансформатор не более 50% (МВА)	Максимально допустимая нагрузка (А)	Фактическая нагрузка (А)	Фактическая загрузка тр-ра %	Свободная передаваемая мощность %
1.	ПС КМС 110/6	T-1	15,0	7,5	650,00	501	77	23
		T-2	16,0	7,5	650,00	479	74	26
2.	ПС Западная 110/10	T-1	32,0	16,0	880,00	530	60	40
		T-2	32,0	16,0	880,00	463	53	47
3.	ПС Южная 110/10	T-1	16,0	8,0	420,00	267	63	37
		T-2	20,0	8,0	420,00	292	70	30
	Итого		131,0	63,0	3 900,00	2 531,42	65	35

2025 жылғы шілде "Пауэр Нетворкс" ЖШС қосалқы станциялары бойынша бос электр қуатының ведомосі

№	Қосалқы станция	тр-р №	Орнатылған қуат (МВА)	1 трансформаторға ауысқан кезде екі трансформаторлық қосалқы станциялар үшін рұқсат етілген ең жоғары қуат 50%-дан аспайды (МВА)	Ең жоғарғы рұқсат етілген жүктеме (А)	Нақты жүктеме (А)	Трансформатордың нақты жүктемесі %	Еркін берілетін қуат %
1.	КМС ҚС 110/6	T-1	15,0	7,5	650,00	501	77	23
		T-2	16,0	7,5	650,00	479	74	26
2.	Западная ҚС 110/10	T-1	32,0	16,0	880,00	530	60	40
		T-2	32,0	16,0	880,00	463	53	47
3.	Южная ҚС 110/10	T-1	16,0	8,0	420,00	267	63	37
		T-2	20,0	8,0	420,00	292	70	30
	Барлығы		131,0	63,0	3 900,00	2 531,42	65	35

Ведомость свободной электрической мощности по подстанциям ТОО "Пауэр Нетворк" август 2025 г.

№	Подстанция	№ тр-ра	Установленная мощность (МВА)	Максимальная разрешённая мощность для двухтрансформаторных подстанций, при переходе на 1 трансформатор не более 50% (МВА)	Максимально допустимая нагрузка (А)	Фактическая нагрузка (А)	Фактическая загрузка тр-ра %	Свободная передаваемая мощность %
1.	ПС КМС 110/6	T-1	15,0	7,5	650,00	499	77	23
		T-2	16,0	7,5	650,00	463	71	29
2.	ПС Западная 110/10	T-1	32,0	16,0	880,00	474	54	46
		T-2	32,0	16,0	880,00	442	50	50
3.	ПС Южная 110/10	T-1	16,0	8,0	420,00	208	50	50
		T-2	20,0	8,0	420,00	291	69	31
	Итого		131,0	63,0	3 900,00	2 375,87	61	39

2025 жылғы тамыз "Пауэр Нетворк" ЖШС қосалқы станциялары бойынша бос электр қуатының ведомосі

№	Қосалқы станция	тр-р №	Орнатылған қуат (МВА)	1 трансформаторға ауысқан кезде екі трансформаторлық қосалқы станциялар үшін рұқсат етілген ең жоғары қуат 50%-дан аспайды (МВА)	Ең жоғарғы рұқсат етілген жүктеме (А)	Нақты жүктеме (А)	Трансформатордың нақты жүктемесі %	Еркін берілетін қуат %
1.	КМС ҚС 110/6	T-1	15,0	7,5	650,00	499	77	23
		T-2	16,0	7,5	650,00	463	71	29
2.	Западная ҚС 110/10	T-1	32,0	16,0	880,00	474	54	46
		T-2	32,0	16,0	880,00	442	50	50
3.	Южная ҚС 110/10	T-1	16,0	8,0	420,00	208	50	50
		T-2	20,0	8,0	420,00	291	69	31
	Барлығы		131,0	63,0	3 900,00	2 375,87	61	39

Ведомость свободной электрической мощности по подстанциям ТОО "Пауэр Нетворкс" сентябрь 2025 г.

№	Подстанция	№ тр-ра	Установленная мощность (МВА)	Максимальная разрешённая мощность для двухтрансформаторных подстанций, при переходе на 1 трансформатор не более 50% (МВА)	Максимально допустимая нагрузка (А)	Фактическая нагрузка (А)	Фактическая загрузка тр-ра %	Свободная передаваемая мощность %
1.	ПС КМС 110/6	T-1	15,0	7,5	650,00	640	98	2
		T-2	16,0	7,5	650,00	614	94	6
2.	ПС Западная 110/10	T-1	32,0	16,0	880,00	622	71	29
		T-2	32,0	16,0	880,00	507	58	42
3.	ПС Южная 110/10	T-1	16,0	8,0	420,00	283	67	33
		T-2	20,0	8,0	420,00	382	91	9
	Итого		131,0	63,0	3 900,00	3 047,35	78	22

2025 жылғы қыркүйек "Пауэр Нетворкс" ЖШС қосалқы станциялары бойынша бос электр қуатының ведомосі

№	Қосалқы станция	тр-р №	Орнатылған қуат (МВА)	1 трансформаторға ауысқан кезде екі трансформаторлық қосалқы станциялар үшін рұқсат етілген ең жоғары қуат 50%-дан аспайды (МВА)	Ең жоғарғы рұқсат етілген жүктеме (А)	Нақты жүктеме (А)	Трансформатордың нақты жүктемесі %	Еркін берілетін қуат %
1.	КМС ҚС 110/6	T-1	15,0	7,5	650,00	640	98	2
		T-2	16,0	7,5	650,00	614	94	6
2.	Западная ҚС 110/10	T-1	32,0	16,0	880,00	622	71	29
		T-2	32,0	16,0	880,00	507	58	42
3.	Южная ҚС 110/10	T-1	16,0	8,0	420,00	283	67	33
		T-2	20,0	8,0	420,00	382	91	9
	Барлығы		131,0	63,0	3 900,00	3 047,35	78	22