

**Средняя загрузка силовых трансформаторов
на ПС ТОО "Пауэр Нетворкс" Июль 2025 г.**

№	Подстанция	№ тр-ра	Установленная мощность МВА	Максимальная нагрузка, МВТ	Максимальная загрузка тр-ра %	Максимальная нагрузка,МВА	Минимальная. нагрузка, МВТ	Минимальная. загрузка тр-ра %	Минимальная. нагрузка,МВА
1.	ПС КМС	T-1	15,0	5,20	34,69	5,78	3,08	20,50	3,42
		T-2	16,0	4,97	31,07	5,52	3,08	19,26	3,42
2.	ПС Западная	T-1	32,0	9,16	28,64	10,18	5,79	18,11	6,44
		T-2	32,0	8,00	25,01	8,89	4,58	14,31	5,09
3.	ПС Южная	T-1	16,0	4,61	28,83	5,13	2,23	13,92	2,48
		T-2	20,0	5,05	25,27	5,62	2,84	14,20	3,16
	Итого		131,0	37,01	28,3	41,12	21,6	16,5	24,00

2025 жылғы шілде "Пауэр Нетворкс" ЖШС ҚС күштік трансформаторларының орташа жүктемесі

№	Қосалқы станция	тр-р№	МВА орнатылған қуаты	Ең жоғарғы жүктеме, МВТ	Трансформатордың ең жоғарғы жүктемесі %	Ең жоғарғы жүктеме, МВА	Ең төменгі жүктеме, МВТ	Трансформатордың ең төменгі жүктемесі %	Ең төменгі жүктеме, МВА
1.	КМС ҚС	T-1	15,0	5,20	34,69	5,78	3,08	20,50	3,42
		T-2	16,0	4,97	31,07	5,52	3,08	19,26	3,42
2.	Западная ҚС	T-1	32,0	9,16	28,64	10,18	5,79	18,11	6,44
		T-2	32,0	8,00	25,01	8,89	4,58	14,31	5,09
3.	Южная ҚС	T-1	16,0	4,61	28,83	5,13	2,23	13,92	2,48
		T-2	20,0	5,05	25,27	5,62	2,84	14,20	3,16
	Барлығы		131,0	37,01	28,3	41,12	21,6	16,5	24,00

**Средняя загрузка силовых трансформаторов
на ПС ТОО "Пауэр Нетворкс" Август 2025 г.**

№	Подстанция	№ тр-ра	Установленная мощность МВА	Максимальная нагрузка, МВТ	Максимальная загрузка тр-ра %	Максимальная нагрузка,МВА	Минимальная. нагрузка, МВТ	Минимальная. загрузка тр-ра %	Минимальная. нагрузка,МВА
1.	ПС КМС	T-1	15,0	5,18	34,50	5,75	3,06	20,42	3,40
		T-2	16,0	4,80	30,02	5,34	2,96	18,52	3,29
2.	ПС Западная	T-1	32,0	8,19	25,60	9,10	5,16	16,14	5,74
		T-2	32,0	7,64	23,87	8,49	4,29	13,41	4,77
3.	ПС Южная	T-1	16,0	3,60	22,50	4,00	2,02	12,63	2,24
		T-2	20,0	5,04	25,19	5,60	2,83	14,13	3,14
	Итого		131,0	34,45	26,3	38,28	20,3	15,5	22,59

2024 жылғы тамыз "Пауэр Нетворкс" ЖШС ҚС күштік трансформаторларының орташа жүктемесі

№	Қосалқы станция	тр-р№	МВА орнатылған қуаты	Ең жоғарғы жүктеме, МВТ	Трансформатордың ең жоғарғы жүктемесі %	Ең жоғарғы жүктеме, МВА	Ең төменгі жүктеме, МВТ	Трансформатордың ең төменгі жүктемесі %	Ең төменгі жүктеме, МВА
1.	КМС ҚС	T-1	15,0	5,18	34,50	5,75	3,06	20,42	3,40
		T-2	16,0	4,80	30,02	5,34	2,96	18,52	3,29
2.	Западная ҚС	T-1	32,0	8,19	25,60	9,10	5,16	16,14	5,74
		T-2	32,0	7,64	23,87	8,49	4,29	13,41	4,77
3.	Южная ҚС	T-1	16,0	3,60	22,50	4,00	2,02	12,63	2,24
		T-2	20,0	5,04	25,19	5,60	2,83	14,13	3,14
	Барлығы		131,0	34,45	26,3	38,28	20,3	15,5	22,59

**Средняя нагрузка силовых трансформаторов
на ПС ТОО "Пауэр Нетворкс" Сентябрь 2025 г.**

№	Подстанция	№ тр-ра	Установленная мощность МВА	Максимальная нагрузка, МВТ	Максимальная загрузка тр-ра %	Максимальная нагрузка,МВА	Минимальная нагрузка, МВТ	Минимальная загрузка тр-ра %	Минимальная нагрузка,МВА
1.	ПС КМС	T-1	15,0	6,64	44,27	7,38	3,98	26,51	4,42
		T-2	16,0	6,37	39,81	7,08	4,04	25,26	4,49
2.	ПС Западная	T-1	32,0	10,75	33,61	11,95	6,61	20,66	7,34
		T-2	32,0	8,77	27,42	9,75	5,26	16,44	5,84
3.	ПС Южная	T-1	16,0	4,90	30,63	5,44	2,97	18,54	3,30
		T-2	20,0	6,61	33,03	7,34	4,16	20,79	4,62
	Итого		131,0	44,05	33,6	48,94	27,0	20,6	30,01

2025 жылғы қыркүйек "Пауэр Нетворкс" ЖШС ҚС күштік трансформаторларының орташа жүктемесі

№	Қосалқы станция	тр-р№	МВА орнатылған қуаты	Ең жоғарғы жүктеме, МВТ	Трансформатордың ең жоғарғы жүктемесі %	Ең жоғарғы жүктеме, МВА	Ең төменгі жүктеме, МВТ	Трансформатордың ең төменгі жүктемесі %	Ең төменгі жүктеме, МВА
1.	КМС ҚС	T-1	15,0	6,64	44,27	7,38	3,98	26,51	4,42
		T-2	16,0	6,37	39,81	7,08	4,04	25,26	4,49
2.	Западная ҚС	T-1	32,0	10,75	33,61	11,95	6,61	20,66	7,34
		T-2	32,0	8,77	27,42	9,75	5,26	16,44	5,84
3.	Южная ҚС	T-1	16,0	4,90	30,63	5,44	2,97	18,54	3,30
		T-2	20,0	6,61	33,03	7,34	4,16	20,79	4,62
	Барлығы		131,0	44,05	33,6	48,94	27,0	20,6	30,01