

Ведомость свободной электрической мощности по подстанциям ТОО "Пауэр Нетворкс" октябрь 2025 г.

№	Подстанция	№ тр-ра	Установленная мощность (МВА)	Максимальная разрешённая мощность для двухтрансформаторных подстанций, при переходе на 1 трансформатор не более 50% (МВА)	Максимально допустимая нагрузка (А)	Фактическая нагрузка (А)	Фактическая загрузка тр-ра %	Свободная передаваемая мощность %
1.	ПС КМС 110/6	T-1	15,0	7,5	650,00	553	85	15
		T-2	16,0	7,5	650,00	532	82	18
2.	ПС Западная 110/10	T-1	32,0	16,0	880,00	519	59	41
		T-2	32,0	16,0	880,00	467	53	47
3.	ПС Южная 110/10	T-1	16,0	8,0	420,00	253	60	40
		T-2	20,0	8,0	420,00	325	77	23
	Итого		131,0	63,0	3 900,00	2 649,61	68	32

2025 жылғы қазан "Пауэр Нетворкс" ЖШС қосалқы станциялары бойынша бос электр қуатының ведомосі

№	Қосалқы станция	тр-р №	Орнатылған қуат (МВА)	1 трансформаторға ауысқан кезде екі трансформаторлық қосалқы станциялар үшін рұқсат етілген ең жоғары қуат 50%-дан аспайды (МВА)	Ең жоғарғы рұқсат етілген жүктеме (А)	Нақты жүктеме (А)	Трансформатордың нақты жүктемесі %	Еркін берілетін қуат %
1.	КМС ҚС 110/6	T-1	15,0	7,5	650,00	553	85	15
		T-2	16,0	7,5	650,00	532	82	18
2.	Западная ҚС 110/10	T-1	32,0	16,0	880,00	519	59	41
		T-2	32,0	16,0	880,00	467	53	47
3.	Южная ҚС 110/10	T-1	16,0	8,0	420,00	253	60	40
		T-2	20,0	8,0	420,00	325	77	23
	Барлығы		131,0	63,0	3 900,00	2 649,61	68	32

Ведомость свободной электрической мощности по подстанциям ТОО "Пауэр Нетворкс" ноябрь 2025 г.

№	Подстанция	№ тр-ра	Установленная мощность (МВА)	Максимальная разрешённая мощность для двухтрансформаторных подстанций, при переходе на 1 трансформатор не более 50% (МВА)	Максимально допустимая нагрузка (А)	Фактическая нагрузка (А)	Фактическая загрузка тр-ра %	Свободная передаваемая мощность %
1.	ПС КМС 110/6	T-1	15,0	7,5	650,00	517	79	21
		T-2	16,0	7,5	650,00	569	88	12
2.	ПС Западная 110/10	T-1	32,0	16,0	880,00	482	55	45
		T-2	32,0	16,0	880,00	481	55	45
3.	ПС Южная 110/10	T-1	16,0	8,0	420,00	256	61	39
		T-2	20,0	8,0	420,00	318	76	24
	Итого		131,0	63,0	3 900,00	2 622,65	67	33

2025 жылғы қараша "Пауэр Нетворкс" ЖШС қосалқы станциялары бойынша бос электр қуатының ведомосі

№	Қосалқы станция	тр-р №	Орнатылған қуат (МВА)	1 трансформаторға ауысқан кезде екі трансформаторлық қосалқы станциялар үшін рұқсат етілген ең жоғары қуат 50%-дан аспайды (МВА)	Ең жоғарғы рұқсат етілген жүктеме (А)	Нақты жүктеме (А)	Трансформатордың нақты жүктемесі %	Еркін берілетін қуат %
1.	КМС ҚС 110/6	T-1	15,0	7,5	650,00	517	79	21
		T-2	16,0	7,5	650,00	569	88	12
2.	Западная ҚС 110/10	T-1	32,0	16,0	880,00	482	55	45
		T-2	32,0	16,0	880,00	481	55	45
3.	Южная ҚС 110/10	T-1	16,0	8,0	420,00	256	61	39
		T-2	20,0	8,0	420,00	318	76	24
	Барлығы		131,0	63,0	3 900,00	2 622,65	67	33

Ведомость свободной электрической мощности по подстанциям ТОО "Пауэр Нетворк" декабрь 2025 г.

№	Подстанция	№ тр-ра	Установленная мощность (МВА)	Максимальная разрешённая мощность для двухтрансформаторных подстанций, при переходе на 1 трансформатор не более 50% (МВА)	Максимально допустимая нагрузка (А)	Фактическая нагрузка (А)	Фактическая загрузка тр-ра %	Свободная передаваемая мощность %
1.	ПС КМС 110/6	T-1	15,0	7,5	650,00	526	81	19
		T-2	16,0	7,5	650,00	646	99	1
2.	ПС Западная 110/10	T-1	32,0	16,0	880,00	659	75	25
		T-2	32,0	16,0	880,00	447	51	49
3.	ПС Южная 110/10	T-1	16,0	8,0	420,00	278	66	34
		T-2	20,0	8,0	420,00	348	83	17
	Итого		131,0	63,0	3 900,00	2 904,26	74	26

2025 жылғы желтоқсан "Пауэр Нетворк" ЖШС қосалқы станциялары бойынша бос электр қуатының ведомосі

№	Қосалқы станция	тр-р №	Орнатылған қуат (МВА)	1 трансформаторға ауысқан кезде екі трансформаторлық қосалқы станциялар үшін рұқсат етілген ең жоғары қуат 50%-дан аспайды (МВА)	Ең жоғарғы рұқсат етілген жүктеме (А)	Нақты жүктеме (А)	Трансформатордың нақты жүктемесі %	Еркін берілетін қуат %
1.	КМС ҚС 110/6	T-1	15,0	7,5	650,00	526	81	19
		T-2	16,0	7,5	650,00	646	99	1
2.	Западная ҚС 110/10	T-1	32,0	16,0	880,00	659	75	25
		T-2	32,0	16,0	880,00	447	51	49
3.	Южная ҚС 110/10	T-1	16,0	8,0	420,00	278	66	34
		T-2	20,0	8,0	420,00	348	83	17
	Барлығы		131,0	63,0	3 900,00	2 904,26	74	26