

**Средняя загрузка силовых трансформаторов
на ПС ТОО "Пауэр Нетворкс" Октябрь 2025 г.**

№	Подстанция	№ тр-ра	Установленная мощность МВА	Максимальная нагрузка, МВТ	Максимальная загрузка тр-ра %	Максимальная нагрузка,МВА	Минимальная. нагрузка, МВТ	Минимальная. загрузка тр-ра %	Минимальная. нагрузка,МВА
1.	ПС КМС	T-1	15,0	5,74	38,25	6,38	3,74	24,96	4,16
		T-2	16,0	5,52	34,49	6,13	3,89	24,29	4,32
2.	ПС Западная	T-1	32,0	8,98	28,07	9,98	5,89	18,40	6,54
		T-2	32,0	8,08	25,26	8,98	5,25	16,40	5,83
3.	ПС Южная	T-1	16,0	4,38	27,40	4,87	2,85	17,84	3,17
		T-2	20,0	5,63	28,13	6,25	3,79	18,94	4,21
	Итого		131,0	38,33	29,3	42,59	25,4	19,4	28,23

2025 жылғы қазан "Пауэр Нетворкс" ЖШС ҚС күштік трансформаторларының орташа жүктемесі

№	Қосалқы станция	тр-р№	МВА орнатылған қуаты	Ең жоғарғы жүктеме, МВТ	Трансформатордың ең жоғарғы жүктемесі %	Ең жоғарғы жүктеме, МВА	Ең төменгі жүктеме, МВТ	Трансформатордың ең төменгі жүктемесі %	Ең төменгі жүктеме, МВА
1.	КМС ҚС	T-1	15,0	5,74	38,25	6,38	3,74	24,96	4,16
		T-2	16,0	5,52	34,49	6,13	3,89	24,29	4,32
2.	Западная ҚС	T-1	32,0	8,98	28,07	9,98	5,89	18,40	6,54
		T-2	32,0	8,08	25,26	8,98	5,25	16,40	5,83
3.	Южная ҚС	T-1	16,0	4,38	27,40	4,87	2,85	17,84	3,17
		T-2	20,0	5,63	28,13	6,25	3,79	18,94	4,21
	Барлығы		131,0	38,33	29,3	42,59	25,4	19,4	28,23

**Средняя загрузка силовых трансформаторов
на ПС ТОО "Пауэр Нетворкс" Ноябрь 2025 г.**

на ПС ТОО "Пауэр Нетворкс" Ноябрь 2025 г.									
№	Подстанция	№ тр-ра	Установленная мощность МВА	Максимальная нагрузка, МВТ	Максимальная загрузка тр-ра %	Максимальная нагрузка,МВА	Минимальная. нагрузка, МВТ	Минимальная. загрузка тр-ра %	Минимальная. нагрузка,МВА
1.	ПС КМС	T-1	15,0	5,36	35,75	5,96	3,50	23,35	3,89
		T-2	16,0	5,91	36,94	6,57	4,15	25,93	4,61
2.	ПС Западная	T-1	32,0	8,34	26,05	9,26	5,39	16,84	5,99
		T-2	32,0	8,31	25,98	9,24	5,55	17,35	6,17
3.	ПС Южная	T-1	16,0	4,44	27,73	4,93	2,79	17,42	3,10
		T-2	20,0	5,50	27,49	6,11	3,81	19,04	4,23
	Итого		131,0	37,86	28,9	42,06	25,2	19,2	27,98

2025 жылғы қараша "Пауэр Нетворкс" ЖШС ҚС күштік трансформаторларының орташа жүктемесі

№	Қосалқы станция	тр-р.№	МВА орнатылған қуаты	Ең жоғарғы жүктеме, МВТ	Трансформатордың ең жоғарғы жүктемесі %	Ең жоғарғы жүктеме, МВА	Ең төменгі жүктеме, МВТ	Трансформатордың ең төменгі жүктемесі %	Ең төменгі жүктеме, МВА
1.	КМС ҚС	T-1	15,0	5,36	35,75	5,96	3,50	23,35	3,89
		T-2	16,0	5,91	36,94	6,57	4,15	25,93	4,61
2.	Западная ҚС	T-1	32,0	8,34	26,05	9,26	5,39	16,84	5,99
		T-2	32,0	8,31	25,98	9,24	5,55	17,35	6,17
3.	Южная ҚС	T-1	16,0	4,44	27,73	4,93	2,79	17,42	3,10
		T-2	20,0	5,50	27,49	6,11	3,81	19,04	4,23
	Барлығы		131,0	37,86	28,9	42,06	25,2	19,2	27,98

**Средняя нагрузка силовых трансформаторов
на ПС ТОО "Пауэр Нетворкс" Декабрь 2025 г.**

№	Подстанция	№ тр-ра	Установленная мощность МВА	Максимальная нагрузка, МВТ	Максимальная загрузка тр-ра %	Максимальная нагрузка,МВА	Минимальная. нагрузка, МВТ	Минимальная. загрузка тр-ра %	Минимальная. нагрузка,МВА
1.	ПС КМС	T-1	15,0	5,46	36,40	6,07	3,63	24,20	4,03
		T-2	16,0	6,70	41,89	7,45	4,72	29,49	5,24
2.	ПС Западная	T-1	32,0	11,40	35,61	12,66	7,24	22,64	8,05
		T-2	32,0	7,73	24,16	8,59	5,17	16,15	5,74
3.	ПС Южная	T-1	16,0	4,82	30,10	5,35	3,01	18,82	3,35
		T-2	20,0	6,03	30,14	6,70	4,37	21,85	4,86
	Итого		131,0	42,13	32,2	46,82	28,1	21,5	31,27

2025 жылғы желтоқсан "Пауэр Нетворкс" ЖШС ҚС күштік трансформаторларының орташа жүктемесі

№	Қосалқы станция	тр-р.№	МВА орнатылған қуаты	Ең жоғарғы жүктеме, МВТ	Трансформаторд ың ең жоғарғы жүктемесі %	Ең жоғарғы жүктеме, МВА	Ең төменгі жүктеме, МВТ	Трансформаторды ң ең төменгі жүктемесі %	Ең төменгі жүктеме, МВА
1.	КМС ҚС	T-1	15,0	5,46	36,40	6,07	3,63	24,20	4,03
		T-2	16,0	6,70	41,89	7,45	4,72	29,49	5,24
2.	Западная ҚС	T-1	32,0	11,40	35,61	12,66	7,24	22,64	8,05
		T-2	32,0	7,73	24,16	8,59	5,17	16,15	5,74
3.	Южная ҚС	T-1	16,0	4,82	30,10	5,35	3,01	18,82	3,35
		T-2	20,0	6,03	30,14	6,70	4,37	21,85	4,86
	Барлығы		131,0	42,13	32,2	46,82	28,1	21,5	31,27