

Ведомость свободной электрической мощности по подстанциям ТОО "Пауэр Нетворкс" март 2026 г.

№	Подстанция	№ тр-ра	Установленная мощность (МВА)	Максимальная разрешённая мощность для двухтрансформаторных подстанций, при переходе на 1 трансформатор не более 50% (МВА)	Максимально допустимая нагрузка (А)	Фактическая нагрузка (А)	Фактическая загрузка тр-ра %	Свободная передаваемая мощность %
1.	ПС КМС 110/6	T-1	15,0	7,5	650,00	438	67	33
		T-2	16,0	7,5	650,00	576	89	11
2.	ПС Западная 110/10	T-1	32,0	16,0	880,00	387	44	56
		T-2	32,0	16,0	880,00	465	53	47
3.	ПС Южная 110/10	T-1	16,0	8,0	420,00	274	65	35
		T-2	20,0	8,0	420,00	323	77	23
Итого			131,0	63,0	3 900,00	2 463,58	63	37

2026 жылғы наурыз "Пауэр Нетворкс" ЖШС қосалқы станциялары бойынша бос электр қуатының ведомосі

№	Қосалқы станция	тр-р №	Орнатылған қуат (МВА)	1 трансформаторға ауысқан кезде екі трансформаторлық қосалқы станциялар үшін рұқсат етілген ең жоғары қуат 50%-дан аспайды (МВА)	Ең жоғарғы рұқсат етілген жүктеме (А)	Нақты жүктеме (А)	Трансформатордың нақты жүктемесі %	Еркін берілетін қуат %
1.	КМС ҚС 110/6	T-1	15,0	7,5	650,00	438	67	33
		T-2	16,0	7,5	650,00	576	89	11
2.	Западная ҚС 110/10	T-1	32,0	16,0	880,00	387	44	56
		T-2	32,0	16,0	880,00	465	53	47
3.	Южная ҚС 110/10	T-1	16,0	8,0	420,00	274	65	35
		T-2	20,0	8,0	420,00	323	77	23
Барлығы			131,0	63,0	3 900,00	2 463,58	63	37

Ведомость свободной электрической мощности по подстанциям ТОО "Пауэр Нетворкс" февраль 2026 г.

№	Подстанция	№ тр-ра	Установленная мощность (МВА)	Максимальная разрешённая мощность для двухтрансформаторных подстанций, при переходе на 1 трансформатор не более 50% (МВА)	Максимально допустимая нагрузка (А)	Фактическая нагрузка (А)	Фактическая загрузка тр-ра %	Свободная передаваемая мощность %
1.	ПС КМС 110/6	T-1	15,0	7,5	650,00	469	72	28
		T-2	16,0	7,5	650,00	607	93	7
2.	ПС Западная 110/10	T-1	32,0	16,0	880,00	492	56	44
		T-2	32,0	16,0	880,00	508	58	42
3.	ПС Южная 110/10	T-1	16,0	8,0	420,00	288	69	31
		T-2	20,0	8,0	420,00	327	78	22
Итого			131,0	63,0	3 900,00	2 690,00	69	31

2026 жылғы ақпан "Пауэр Нетворкс" ЖШС қосалқы станциялары бойынша бос электр қуатының ведомосі

№	Қосалқы станция	тр-р №	Орнатылған қуат (МВА)	1 трансформаторға ауысқан кезде екі трансформаторлық қосалқы станциялар үшін рұқсат етілген ең жоғары қуат 50%-дан аспайды (МВА)	Ең жоғарғы рұқсат етілген жүктеме (А)	Нақты жүктеме (А)	Трансформатордың нақты жүктемесі %	Еркін берілетін қуат %
1.	КМС ҚС 110/6	T-1	15,0	7,5	650,00	469	72	28
		T-2	16,0	7,5	650,00	607	93	7
2.	Западная ҚС 110/10	T-1	32,0	16,0	880,00	492	56	44
		T-2	32,0	16,0	880,00	508	58	42
3.	Южная ҚС 110/10	T-1	16,0	8,0	420,00	288	69	31
		T-2	20,0	8,0	420,00	327	78	22
Барлығы			131,0	63,0	3 900,00	2 690,00	69	31

Ведомость свободной электрической мощности по подстанциям ТОО "Пауэр Нетворкс" январь 2026 г.

№	Подстанция	№ тр-ра	Установленная мощность (МВА)	Максимальная разрешённая мощность для двухтрансформаторных подстанций, при переходе на 1 трансформатор не более 50% (МВА)	Максимально допустимая нагрузка (А)	Фактическая нагрузка (А)	Фактическая загрузка тр-ра %	Свободная передаваемая мощность %
1.	ПС КМС 110/6	T-1	15,0	7,5	650,00	511	79	21
		T-2	16,0	7,5	650,00	687	106	-6
2.	ПС Западная 110/10	T-1	32,0	16,0	880,00	630	72	28
		T-2	32,0	16,0	880,00	523	59	41
3.	ПС Южная 110/10	T-1	16,0	8,0	420,00	281	67	33
		T-2	20,0	8,0	420,00	375	89	11
Итого			131,0	63,0	3 900,00	3 007,29	77	23

2026 жылғы қаңтардағы "Пауэр Нетворкс" ЖШС қосалқы станциялары бойынша бос электр қуатының ведомосі

№	Қосалқы станция	тр-р №	Орнатылған қуат (МВА)	1 трансформаторға ауысқан кезде екі трансформаторлық қосалқы станциялар үшін рұқсат етілген ең жоғары қуат 50%-дан аспайды (МВА)	Ең жоғарғы рұқсат етілген жүктеме (А)	Нақты жүктеме (А)	Трансформатордың нақты жүктемесі %	Еркін берілетін қуат %
1.	КМС ҚС 110/6	T-1	15,0	7,5	650,00	511	79	21
		T-2	16,0	7,5	650,00	687	106	-6
2.	Западная ҚС 110/10	T-1	32,0	16,0	880,00	630	72	28
		T-2	32,0	16,0	880,00	523	59	41
3.	Южная ҚС 110/10	T-1	16,0	8,0	420,00	281	67	33
		T-2	20,0	8,0	420,00	375	89	11
Барлығы			131,0	63,0	3 900,00	3 007,29	77	23