

**Средняя загрузка силовых трансформаторов
на ПС ТОО "Пауэр Нетворк" Январь 2026 г.**

№	Подстанция	№ тр-ра	Установленная мощность МВА	Максимальная нагрузка, МВТ	Максимальная загрузка тр-ра %	Максимальная нагрузка, МВА	Минимальная нагрузка, МВТ	Минимальная загрузка тр-ра %	Минимальная нагрузка, МВА
1.	ПС КМС	T-1	15,0	5,31	35,37	5,90	3,59	23,95	3,99
		T-2	16,0	7,13	44,55	7,92	4,99	31,22	5,55
2.	ПС Западная	T-1	32,0	10,90	34,06	12,11	7,05	22,03	7,83
		T-2	32,0	9,05	28,28	10,05	6,14	19,17	6,82
3.	ПС Южная	T-1	16,0	4,86	30,40	5,40	3,02	18,85	3,35
		T-2	20,0	6,49	32,47	7,22	4,56	22,79	5,06
Итого			131,0	43,74	33,4	48,60	29,3	22,4	32,61

2026 жылғы қаңтардағы "Пауэр Нетворк" ЖШС ҚС күштік трансформаторларының орташа жүктемесі

№	Қосалқы станция	тр-р.№	МВА орнатылған қуаты	Ең жоғарғы жүктеме, МВТ	Трансформатордың ең жоғарғы жүктемесі %	Ең жоғарғы жүктеме, МВА	Ең төменгі жүктеме, МВТ	Трансформатордың ең төменгі жүктемесі %	Ең төменгі жүктеме, МВА
1.	КМС ҚС	T-1	15,0	5,31	35,37	5,90	3,59	23,95	3,99
		T-2	16,0	7,13	44,55	7,92	4,99	31,22	5,55
2.	Западная ҚС	T-1	32,0	10,90	34,06	12,11	7,05	22,03	7,83
		T-2	32,0	9,05	28,28	10,05	6,14	19,17	6,82
3.	Южная ҚС	T-1	16,0	4,86	30,40	5,40	3,02	18,85	3,35
		T-2	20,0	6,49	32,47	7,22	4,56	22,79	5,06
Барлығы			131,0	43,74	33,4	48,60	29,3	22,4	32,61

**Средняя загрузка силовых трансформаторов
на ПС ТОО "Пауэр Нетворкс" Февраль 2026 г.**

№	Подстанция	№ тр-ра	Установленная мощность МВА	Максимальная нагрузка, МВТ	Максимальная загрузка тр-ра %	Максимальная нагрузка, МВА	Минимальная нагрузка, МВТ	Минимальная загрузка тр-ра %	Минимальная нагрузка, МВА
1.	ПС КМС	T-1	15,0	4,86	32,43	5,41	3,43	22,84	3,81
		T-2	16,0	6,30	39,37	7,00	4,60	28,76	5,11
2.	ПС Западная	T-1	32,0	8,51	26,58	9,45	6,04	18,87	6,71
		T-2	32,0	8,78	27,44	9,76	6,02	18,80	6,69
3.	ПС Южная	T-1	16,0	4,98	31,15	5,54	3,14	19,60	3,48
		T-2	20,0	5,66	28,30	6,29	4,18	20,88	4,64
Итого			131,0	39,10	29,8	43,44	27,4	20,9	30,44

2026 жылғы ақпан "Пауэр Нетворкс" ЖШС ҚС күштік трансформаторларының орташа жүктемесі

№	Қосалқы станция	тр-р№	МВА орнатылған қуаты	Ең жоғарғы жүктеме, МВТ	Трансформатордың ең жоғарғы жүктемесі %	Ең жоғарғы жүктеме, МВА	Ең төменгі жүктеме, МВТ	Трансформатордың ең төменгі жүктемесі %	Ең төменгі жүктеме, МВА
1.	КМС ҚС	T-1	15,0	4,86	32,43	5,41	3,43	22,84	3,81
		T-2	16,0	6,30	39,37	7,00	4,60	28,76	5,11
2.	Западная ҚС	T-1	32,0	8,51	26,58	9,45	6,04	18,87	6,71
		T-2	32,0	8,78	27,44	9,76	6,02	18,80	6,69
3.	Южная ҚС	T-1	16,0	4,98	31,15	5,54	3,14	19,60	3,48
		T-2	20,0	5,66	28,30	6,29	4,18	20,88	4,64
Барлығы			131,0	39,10	29,8	43,44	27,4	20,9	30,44

**Средняя загрузка силовых трансформаторов
на ПС ТОО "Пауэр Нетворкс" Март 2026 г.**

№	Подстанция	№ тр-ра	Установленная мощность МВА	Максимальная нагрузка, МВТ	Максимальная загрузка тр-ра %	Максимальная нагрузка, МВА	Минимальная нагрузка, МВТ	Минимальная загрузка тр-ра %	Минимальная нагрузка, МВА
1.	ПС КМС	T-1	15,0	4,54	30,28	5,05	2,96	19,70	3,28
		T-2	16,0	5,98	37,39	6,65	4,17	26,08	4,64
2.	ПС Западная	T-1	32,0	6,70	20,93	7,44	4,85	15,16	5,39
		T-2	32,0	8,05	25,15	8,94	5,31	16,60	5,90
3.	ПС Южная	T-1	16,0	4,74	29,61	5,26	2,83	17,69	3,15
		T-2	20,0	5,60	27,98	6,22	3,87	19,36	4,30
	Итого		131,0	35,60	27,18	39,56	24,00	18,32	26,66

2026 жылғы наурыз "Пауэр Нетворкс" ЖШС ҚС күштік трансформаторларының орташа жүктемесі

№	Қосалқы станция	тр-р№	МВА орнатылған қуаты	Ең жоғарғы жүктеме, МВТ	Трансформатордың ең жоғарғы жүктемесі %	Ең жоғарғы жүктеме, МВА	Ең төменгі жүктеме, МВТ	Трансформатордың ең төменгі жүктемесі %	Ең төменгі жүктеме, МВА
1.	КМС ҚС	T-1	15,0	4,54	30,28	5,05	2,96	19,70	3,28
		T-2	16,0	5,98	37,39	6,65	4,17	26,08	4,64
2.	Западная ҚС	T-1	32,0	6,70	20,93	7,44	4,85	15,16	5,39
		T-2	32,0	8,05	25,15	8,94	5,31	16,60	5,90
3.	Южная ҚС	T-1	16,0	4,74	29,61	5,26	2,83	17,69	3,15
		T-2	20,0	5,60	27,98	6,22	3,87	19,36	4,30
	Барлығы		131,0	35,60	27,18	39,56	24,00	18,32	26,66