

Ведомость свободной электрической мощности по подстанциям ТОО "Пауэр Нетворкс" апрель 2026 г.

№	Подстанция	№ тр-ра	Установленная мощность (МВА)	Максимальная разрешённая мощность для двухтрансформаторных подстанций, при переходе на 1 трансформатор не более 50% (МВА)	Максимально допустимая нагрузка (А)	Фактическая нагрузка (А)	Фактическая загрузка тр-ра %	Свободная передаваемая мощность %
1.	ПС КМС 110/6	T-1	15,0	7,5	650,00	427	66	34
		T-2	16,0	7,5	650,00	491	76	24
2.	ПС Западная 110/10	T-1	32,0	16,0	880,00	376	43	57
		T-2	32,0	16,0	880,00	408	46	54
3.	ПС Южная 110/10	T-1	16,0	8,0	420,00	263	63	37
		T-2	20,0	8,0	420,00	297	71	29
<b>Итого</b>			<b>131,0</b>	<b>63,0</b>	<b>3 900,00</b>	<b>2 261</b>	<b>58</b>	<b>42</b>

2026 жылғы сәуір "Пауэр Нетворкс" ЖШС қосалқы станциялары бойынша бос электр қуатының ведомосі

№	Қосалқы станция	тр-р №	Орнатылған қуат (МВА)	1 трансформаторға ауысқан кезде екі трансформаторлық қосалқы станциялар үшін рұқсат етілген ең жоғары қуат 50%-дан аспайды (МВА)	Ең жоғарғы рұқсат етілген жүктеме (А)	Нақты жүктеме (А)	Трансформатордың нақты жүктемесі %	Еркін берілетін қуат %
1.	КМС ҚС 110/6	T-1	15,0	7,5	650,00	427	66	34
		T-2	16,0	7,5	650,00	491	76	24
2.	Западная ҚС 110/10	T-1	32,0	16,0	880,00	376	43	57
		T-2	32,0	16,0	880,00	408	46	54
3.	Южная ҚС 110/10	T-1	16,0	8,0	420,00	263	63	37
		T-2	20,0	8,0	420,00	297	71	29
<b>Барлығы</b>			<b>131,0</b>	<b>63,0</b>	<b>3 900,00</b>	<b>2 261</b>	<b>58</b>	<b>42</b>

**Ведомость свободной электрической мощности по подстанциям ТОО "Пауэр Нетворкс" май 2026 г.**

№	Подстанция	№ тр-ра	Установленная мощность (МВА)	Максимальная разрешённая мощность для двухтрансформаторных подстанций, при переходе на 1 трансформатор не более 50% (МВА)	Максимально допустимая нагрузка (А)	Фактическая нагрузка (А)	Фактическая загрузка тр-ра %	Свободная передаваемая мощность %
1.	ПС КМС 110/6	Т-1	15,0	7,5	650,00	532	82	18
		Т-2	16,0	7,5	650,00	613	94	6
2.	ПС Западная 110/10	Т-1	32,0	16,0	880,00	484	55	45
		Т-2	32,0	16,0	880,00	421	48	52
3.	ПС Южная 110/10	Т-1	16,0	8,0	420,00	312	74	26
		Т-2	20,0	8,0	420,00	374	89	11
<b>Итого</b>			<b>131,0</b>	<b>63,0</b>	<b>3 900,00</b>	<b>2 736</b>	<b>70</b>	<b>30</b>

**2026 жылғы мамыр "Пауэр Нетворкс" ЖШС қосалқы станциялары бойынша бос электр қуатының ведомосі**

№	Қосалқы станция	тр-р №	Орнатылған қуат (МВА)	1 трансформаторға ауысқан кезде екі трансформаторлық қосалқы станциялар үшін рұқсат етілген ең жоғары қуат 50%-дан аспайды (МВА)	Ең жоғарғы рұқсат етілген жүктеме (А)	Нақты жүктеме (А)	Трансформатордың нақты жүктемесі %	Еркін берілетін қуат %
1.	КМС ҚС 110/6	Т-1	15,0	7,5	650,00	532	82	18
		Т-2	16,0	7,5	650,00	613	94	6
2.	Западная ҚС 110/10	Т-1	32,0	16,0	880,00	484	55	45
		Т-2	32,0	16,0	880,00	421	48	52
3.	Южная ҚС 110/10	Т-1	16,0	8,0	420,00	312	74	26
		Т-2	20,0	8,0	420,00	374	89	11
<b>Барлығы</b>			<b>131,0</b>	<b>63,0</b>	<b>3 900,00</b>	<b>2 736</b>	<b>70</b>	<b>30</b>

Ведомость свободной электрической мощности по подстанциям ТОО "Пауэр Нетворкс" июнь 2026 г.

№	Подстанция	№ тр-ра	Установленная мощность (МВА)	Максимальная разрешённая мощность для двухтрансформаторных подстанций, при переходе на 1 трансформатор не более 50% (МВА)	Максимально допустимая нагрузка (А)	Фактическая нагрузка (А)	Фактическая загрузка тр-ра %	Свободная передаваемая мощность %
1.	ПС КМС 110/6	T-1	15,0	7,5	650,00	455	70	30
		T-2	16,0	7,5	650,00	567	87	13
2.	ПС Западная 110/10	T-1	32,0	16,0	880,00	421	48	52
		T-2	32,0	16,0	880,00	380	43	57
3.	ПС Южная 110/10	T-1	16,0	8,0	420,00	297	71	29
		T-2	20,0	8,0	420,00	358	85	15
	<b>Итого</b>		<b>131,0</b>	<b>63,0</b>	<b>3 900,00</b>	<b>2 479</b>	<b>64</b>	<b>36</b>

2026 жылғы маусым "Пауэр Нетворкс" ЖШС қосалқы станциялары бойынша бос электр қуатының ведомосі

№	Қосалқы станция	тр-р №	Орнатылған қуат (МВА)	1 трансформаторға ауысқан кезде екі трансформаторлық қосалқы станциялар үшін рұқсат етілген ең жоғары қуат 50%-дан аспайды (МВА)	Ең жоғарғы рұқсат етілген жүктеме (А)	Нақты жүктеме (А)	Трансформатордың нақты жүктемесі %	Еркін берілетін қуат %
1.	КМС ҚС 110/6	T-1	15,0	7,5	650,00	455	70	30
		T-2	16,0	7,5	650,00	567	87	13
2.	Западная ҚС 110/10	T-1	32,0	16,0	880,00	421	48	52
		T-2	32,0	16,0	880,00	380	43	57
3.	Южная ҚС 110/10	T-1	16,0	8,0	420,00	297	71	29
		T-2	20,0	8,0	420,00	358	85	15
	<b>Барлығы</b>		<b>131,0</b>	<b>63,0</b>	<b>3 900,00</b>	<b>2 479</b>	<b>64</b>	<b>36</b>