

**Средняя нагрузка силовых трансформаторов  
на ПС ТОО "Пауэр Нетворкс" Апрель 2026 г.**

№	Подстанция	№ тр-ра	Установленная мощность МВА	Максимальная нагрузка, МВТ	Максимальная нагрузка тр-ра %	Максимальная нагрузка, МВА	Минимальная нагрузка, МВТ	Минимальная нагрузка тр-ра %	Минимальная нагрузка, МВА
1.	ПС КМС	T-1	15,0	4,43	29,54	4,92	2,76	18,39	3,07
		T-2	16,0	5,10	31,86	5,66	3,62	22,63	4,02
2.	ПС Западная	T-1	32,0	6,51	20,33	7,23	4,66	14,57	5,18
		T-2	32,0	7,07	22,08	7,85	4,70	14,68	5,22
3.	ПС Южная	T-1	16,0	4,54	28,38	5,05	2,76	17,26	3,07
		T-2	20,0	5,13	25,65	5,70	3,52	17,60	3,91
<b>Итого</b>			<b>131,0</b>	<b>32,77</b>	<b>25,0</b>	<b>36,41</b>	<b>22,0</b>	<b>16,8</b>	<b>24,47</b>

**2026 жылғы сәуір "Пауэр Нетворкс" ЖШС ҚС күштік трансформаторларының орташа жүктемесі**

№	Қосалқы станция	тр-р№	МВА орнатылған қуаты	Ең жоғарғы жүктеме, МВТ	Трансформатордың ең жоғарғы жүктемесі %	Ең жоғарғы жүктеме, МВА	Ең төменгі жүктеме, МВТ	Трансформатордың ең төменгі жүктемесі %	Ең төменгі жүктеме, МВА
1.	КМС ҚС	T-1	15,0	4,43	29,54	4,92	2,76	18,39	3,07
		T-2	16,0	5,10	31,86	5,66	3,62	22,63	4,02
2.	Западная ҚС	T-1	32,0	6,51	20,33	7,23	4,66	14,57	5,18
		T-2	32,0	7,07	22,08	7,85	4,70	14,68	5,22
3.	Южная ҚС	T-1	16,0	4,54	28,38	5,05	2,76	17,26	3,07
		T-2	20,0	5,13	25,65	5,70	3,52	17,60	3,91
<b>Барлығы</b>			<b>131,0</b>	<b>32,77</b>	<b>25,0</b>	<b>36,41</b>	<b>22,0</b>	<b>16,8</b>	<b>24,47</b>

**Средняя нагрузка силовых трансформаторов  
на ПС ТОО "Пауэр Нетворкс" Май 2026 г.**

№	Подстанция	№ тр-ра	Установленная мощность МВА	Максимальная нагрузка, МВТ	Максимальная нагрузка тр-ра %	Максимальная нагрузка,МВА	Минимальная нагрузка, МВТ	Минимальная нагрузка тр-ра %	Минимальная нагрузка,МВА
1.	ПС КМС	T-1	15,0	5,53	36,84	6,14	3,40	22,66	3,78
		T-2	16,0	6,36	39,76	7,07	3,99	24,96	4,44
2.	ПС Западная	T-1	32,0	8,37	26,15	9,30	5,60	17,51	6,22
		T-2	32,0	7,29	22,77	8,10	4,51	14,11	5,02
3.	ПС Южная	T-1	16,0	5,40	33,77	6,00	3,22	20,11	3,58
		T-2	20,0	6,47	32,33	7,19	4,01	20,04	4,45
<b>Итого</b>			<b>131,0</b>	<b>39,41</b>	<b>30,1</b>	<b>43,79</b>	<b>24,7</b>	<b>18,9</b>	<b>27,48</b>

**2026 жылғы мамыр "Пауэр Нетворкс" ЖШС ҚС күштік трансформаторларының орташа жүктемесі**

№	Қосалқы станция	тр-р.№	МВА орнатылған қуаты	Ең жоғарғы жүктеме, МВТ	Трансформатордың ең жоғарғы жүктемесі %	Ең жоғарғы жүктеме, МВА	Ең төменгі жүктеме, МВТ	Трансформатордың ең төменгі жүктемесі %	Ең төменгі жүктеме, МВА
1.	КМС ҚС	T-1	15,0	5,53	36,84	6,14	3,40	22,66	3,78
		T-2	16,0	6,36	39,76	7,07	3,99	24,96	4,44
2.	Западная ҚС	T-1	32,0	8,37	26,15	9,30	5,60	17,51	6,22
		T-2	32,0	7,29	22,77	8,10	4,51	14,11	5,02
3.	Южная ҚС	T-1	16,0	5,40	33,77	6,00	3,22	20,11	3,58
		T-2	20,0	6,47	32,33	7,19	4,01	20,04	4,45
<b>Барлығы</b>			<b>131,0</b>	<b>39,41</b>	<b>30,1</b>	<b>43,79</b>	<b>24,7</b>	<b>18,9</b>	<b>27,48</b>

**Средняя нагрузка силовых трансформаторов  
на ПС ТОО "Пауэр Нетворк" Июнь 2026 г.**

№	Подстанция	№ тр-ра	Установленная мощность МВА	Максимальная нагрузка, МВТ	Максимальная нагрузка тр-ра %	Максимальная нагрузка, МВА	Минимальная нагрузка, МВТ	Минимальная нагрузка тр-ра %	Минимальная нагрузка, МВА
1.	ПС КМС	T-1	15,0	4,73	31,52	5,25	3,00	20,00	3,33
		T-2	16,0	5,89	36,80	6,54	3,88	24,27	4,31
2.	ПС Западная	T-1	32,0	7,28	22,76	8,09	4,88	15,25	5,42
		T-2	32,0	6,58	20,55	7,31	4,16	13,00	4,62
3.	ПС Южная	T-1	16,0	5,13	32,08	5,70	3,05	19,06	3,39
		T-2	20,0	6,19	30,97	6,88	3,92	19,62	4,36
<b>Итого</b>			<b>131,0</b>	<b>35,80</b>	<b>27,3</b>	<b>39,78</b>	<b>22,9</b>	<b>17,5</b>	<b>25,44</b>

**2026 жылғы маусым "Пауэр Нетворк" ЖШС ҚС күштік трансформаторларының орташа жүктемесі**

№	Қосалқы станция	тр-р.№	МВА орнатылған қуаты	Ең жоғарғы жүктеме, МВТ	Трансформатордың ең жоғарғы жүктемесі %	Ең жоғарғы жүктеме, МВА	Ең төменгі жүктеме, МВТ	Трансформатордың ең төменгі жүктемесі %	Ең төменгі жүктеме, МВА
1.	КМС ҚС	T-1	15,0	4,73	31,52	5,25	3,00	20,00	3,33
		T-2	16,0	5,89	36,80	6,54	3,88	24,27	4,31
2.	Западная ҚС	T-1	32,0	7,28	22,76	8,09	4,88	15,25	5,42
		T-2	32,0	6,58	20,55	7,31	4,16	13,00	4,62
3.	Южная ҚС	T-1	16,0	5,13	32,08	5,70	3,05	19,06	3,39
		T-2	20,0	6,19	30,97	6,88	3,92	19,62	4,36
<b>Барлығы</b>			<b>131,0</b>	<b>35,80</b>	<b>27,3</b>	<b>39,78</b>	<b>22,9</b>	<b>17,5</b>	<b>25,44</b>