

Ведомость свободной электрической мощности по подстанциям ТОО "Пауэр Нетворкс" июль 2026 г.

№	Подстанция	№ тр-ра	Установленная мощность (МВА)	Максимальная разрешённая мощность для двухтрансформаторных подстанций, при переходе на 1 трансформатор не более 50% (МВА)	Максимально допустимая нагрузка (А)	Фактическая нагрузка (А)	Фактическая загрузка тр-ра %	Свободная передаваемая мощность %
1.	ПС КМС 110/6	T-1	15,0	7,5	650,00	412	63	37
		T-2	16,0	7,5	650,00	574	88	12
2.	ПС Западная 110/10	T-1	32,0	16,0	880,00	420	48	52
		T-2	32,0	16,0	880,00	400	45	55
3.	ПС Южная 110/10	T-1	16,0	8,0	420,00	305	73	27
		T-2	20,0	8,0	420,00	325	77	23
	Итого		131,0	63,0	3 900,00	2 437	62	38

2026 жылғы шілде "Пауэр Нетворкс" ЖШС қосалқы станциялары бойынша бос электр қуатының ведомосі

№	Қосалқы станция	тр-р №	Орнатылған қуат (МВА)	1 трансформаторға ауысқан кезде екі трансформаторлық қосалқы станциялар үшін рұқсат етілген ең жоғары қуат 50%-дан аспайды (МВА)	Ең жоғарғы рұқсат етілген жүктеме (А)	Нақты жүктеме (А)	Трансформатордың нақты жүктемесі %	Еркін берілетін қуат %
1.	КМС ҚС 110/6	T-1	15,0	7,5	650,00	412	63	37
		T-2	16,0	7,5	650,00	574	88	12
2.	Западная ҚС 110/10	T-1	32,0	16,0	880,00	420	48	52
		T-2	32,0	16,0	880,00	400	45	55
3.	Южная ҚС 110/10	T-1	16,0	8,0	420,00	305	73	27
		T-2	20,0	8,0	420,00	325	77	23
	Барлығы		131,0	63,0	3 900,00	2 437	62	38

Ведомость свободной электрической мощности по подстанциям ТОО "Пауэр Нетворкс" август 2026 г.

№	Подстанция	№ тр-ра	Установленная мощность (МВА)	Максимальная разрешённая мощность для двухтрансформаторных подстанций, при переходе на 1 трансформатор не более 50% (МВА)	Максимально допустимая нагрузка (А)	Фактическая нагрузка (А)	Фактическая загрузка тр-ра %	Свободная передаваемая мощность %
1.	ПС КМС 110/6	T-1	15,0	7,5	650,00	407	63	37
		T-2	16,0	7,5	650,00	564	87	13
2.	ПС Западная 110/10	T-1	32,0	16,0	880,00	430	49	51
		T-2	32,0	16,0	880,00	426	48	52
3.	ПС Южная 110/10	T-1	16,0	8,0	420,00	312	74	26
		T-2	20,0	8,0	420,00	288	69	31
	Итого		131,0	63,0	3 900,00	2 428	62	38

2026 жылғы тамыз "Пауэр Нетворкс" ЖШС қосалқы станциялары бойынша бос электр қуатының ведомосі

№	Қосалқы станция	тр-р №	Орнатылған қуат (МВА)	1 трансформаторға ауысқан кезде екі трансформаторлық қосалқы станциялар үшін рұқсат етілген ең жоғары қуат 50%-дан аспайды (МВА)	Ең жоғарғы рұқсат етілген жүктеме (А)	Нақты жүктеме (А)	Трансформатордың нақты жүктемесі %	Еркін берілетін қуат %
1.	КМС ҚС 110/6	T-1	15,0	7,5	650,00	407	63	37
		T-2	16,0	7,5	650,00	564	87	13
2.	Западная ҚС 110/10	T-1	32,0	16,0	880,00	430	49	51
		T-2	32,0	16,0	880,00	426	48	52
3.	Южная ҚС 110/10	T-1	16,0	8,0	420,00	312	74	26
		T-2	20,0	8,0	420,00	288	69	31
	Барлығы		131,0	63,0	3 900,00	2 428	62	38

Ведомость свободной электрической мощности по подстанциям ТОО "Пауэр Нетворкс" сентябрь 2026 г.

№	Подстанция	№ тр-ра	Установленная мощность (МВА)	Максимальная разрешённая мощность для двухтрансформаторных подстанций, при переходе на 1 трансформатор не более 50% (МВА)	Максимально допустимая нагрузка (А)	Фактическая нагрузка (А)	Фактическая загрузка тр-ра %	Свободная передаваемая мощность %
1.	ПС КМС 110/6	T-1	15,0	7,5	650,00	550	85	15
		T-2	16,0	7,5	650,00	574	88	12
2.	ПС Западная 110/10	T-1	32,0	16,0	880,00	617	70	30
		T-2	32,0	16,0	880,00	477	54	46
3.	ПС Южная 110/10	T-1	16,0	8,0	420,00	329	78	22
		T-2	20,0	8,0	420,00	295	70	30
	Итого		131,0	63,0	3 900,00	2 841	73	27

2026 жылғы қыркүйек "Пауэр Нетворкс" ЖШС қосалқы станциялары бойынша бос электр қуатының ведомосі

№	Қосалқы станция	тр-р №	Орнатылған қуат (МВА)	1 трансформаторға ауысқан кезде екі трансформаторлық қосалқы станциялар үшін рұқсат етілген ең жоғары қуат 50%-дан аспайды (МВА)	Ең жоғарғы рұқсат етілген жүктеме (А)	Нақты жүктеме (А)	Трансформатордың нақты жүктемесі %	Еркін берілетін қуат %
1.	КМС ҚС 110/6	T-1	15,0	7,5	650,00	550	85	15
		T-2	16,0	7,5	650,00	574	88	12
2.	Западная ҚС 110/10	T-1	32,0	16,0	880,00	617	70	30
		T-2	32,0	16,0	880,00	477	54	46
3.	Южная ҚС 110/10	T-1	16,0	8,0	420,00	329	78	22
		T-2	20,0	8,0	420,00	295	70	30
	Барлығы		131,0	63,0	3 900,00	2 841	73	27