

**Средняя нагрузка силовых трансформаторов
на ПС ТОО "Пауэр Нетворкс" Июль 2026 г.**

№	Подстанция	№ тр-ра	Установленная мощность МВА	Максимальная нагрузка, МВТ	Максимальная загрузка тр-ра %	Максимальная нагрузка,МВА	Минимальная. нагрузка, МВТ	Минимальная. загрузка тр-ра %	Минимальная. нагрузка,МВА
1.	ПС КМС	T-1	15,0	4,28	28,52	4,75	2,42	16,15	2,69
		T-2	16,0	5,96	37,27	6,63	3,90	24,37	4,33
2.	ПС Западная	T-1	32,0	7,26	22,69	8,07	4,59	14,36	5,11
		T-2	32,0	6,92	21,62	7,69	4,14	12,94	4,60
3.	ПС Южная	T-1	16,0	5,28	33,03	5,87	3,03	18,93	3,36
		T-2	20,0	5,62	28,11	6,25	3,49	17,45	3,88
	Итого		131,0	35,33	27,0	39,25	21,6	16,5	23,97

2026 жылғы шілде "Пауэр Нетворкс" ЖШС ҚС күштік трансформаторларының орташа жүктемесі

№	Қосалқы станция	тр-р№	МВА орнатылған қуаты	Ең жоғарғы жүктеме, МВТ	Трансформатордың ең жоғарғы жүктемесі %	Ең жоғарғы жүктеме, МВА	Ең төменгі жүктеме, МВТ	Трансформатордың ең төменгі жүктемесі %	Ең төменгі жүктеме, МВА
1.	КМС ҚС	T-1	15,0	4,28	28,52	4,75	2,42	16,15	2,69
		T-2	16,0	5,96	37,27	6,63	3,90	24,37	4,33
2.	Западная ҚС	T-1	32,0	7,26	22,69	8,07	4,59	14,36	5,11
		T-2	32,0	6,92	21,62	7,69	4,14	12,94	4,60
3.	Южная ҚС	T-1	16,0	5,28	33,03	5,87	3,03	18,93	3,36
		T-2	20,0	5,62	28,11	6,25	3,49	17,45	3,88
	Барлығы		131,0	35,33	27,0	39,25	21,6	16,5	23,97

**Средняя загрузка силовых трансформаторов
на ПС ТОО "Пауэр Нетворкс" Август 2026 г.**

№	Подстанция	№ тр-ра	Установленная мощность МВА	Максимальная нагрузка, МВТ	Максимальная загрузка тр-ра %	Максимальная нагрузка,МВА	Минимальная. нагрузка, МВТ	Минимальная. загрузка тр-ра %	Минимальная. нагрузка,МВА
1.	ПС КМС	T-1	15,0	4,23	28,20	4,70	2,54	16,91	2,82
		T-2	16,0	5,85	36,58	6,50	3,78	23,60	4,20
2.	ПС Западная	T-1	32,0	7,44	23,26	8,27	5,00	15,64	5,56
		T-2	32,0	7,37	23,04	8,19	4,20	13,12	4,66
3.	ПС Южная	T-1	16,0	5,40	33,77	6,00	2,98	18,65	3,31
		T-2	20,0	4,99	24,93	5,54	2,80	14,02	3,12
	Итого		131,0	35,29	26,9	39,21	21,3	16,3	23,67

2026 жылғы тамыз "Пауэр Нетворкс" ЖШС ҚС күштік трансформаторларының орташа жүктемесі

№	Қосалқы станция	тр-р№	МВА орнатылған қуаты	Ең жоғарғы жүктеме, МВТ	Трансформатордың ең жоғарғы жүктемесі %	Ең жоғарғы жүктеме, МВА	Ең төменгі жүктеме, МВТ	Трансформатордың ең төменгі жүктемесі %	Ең төменгі жүктеме, МВА
1.	КМС ҚС	T-1	15,0	4,23	28,20	4,70	2,54	16,91	2,82
		T-2	16,0	5,85	36,58	6,50	3,78	23,60	4,20
2.	Западная ҚС	T-1	32,0	7,44	23,26	8,27	5,00	15,64	5,56
		T-2	32,0	7,37	23,04	8,19	4,20	13,12	4,66
3.	Южная ҚС	T-1	16,0	5,40	33,77	6,00	2,98	18,65	3,31
		T-2	20,0	4,99	24,93	5,54	2,80	14,02	3,12
	Барлығы		131,0	35,29	26,9	39,21	21,3	16,3	23,67

**Средняя нагрузка силовых трансформаторов
на ПС ТОО "Пауэр Нетворкс" Сентябрь 2026 г.**

№	Подстанция	№ тр-ра	Установленная мощность МВА	Максимальная нагрузка, МВТ	Максимальная загрузка тр-ра %	Максимальная нагрузка,МВА	Минимальная. нагрузка, МВТ	Минимальная. загрузка тр-ра %	Минимальная. нагрузка,МВА
1.	ПС КМС	T-1	15,0	5,70	38,03	6,34	3,73	24,87	4,14
		T-2	16,0	5,95	37,21	6,62	3,98	24,88	4,42
2.	ПС Западная	T-1	32,0	10,68	33,36	11,86	5,95	18,61	6,62
		T-2	32,0	8,25	25,79	9,17	5,15	16,08	5,72
3.	ПС Южная	T-1	16,0	5,69	35,56	6,32	3,45	21,59	3,84
		T-2	20,0	5,11	25,53	5,67	3,20	15,98	3,55
	Итого		131,0	41,38	31,6	45,98	25,5	19,4	28,29

2026 жылғы қыркүйек "Пауэр Нетворкс" ЖШС ҚС күштік трансформаторларының орташа жүктемесі

№	Қосалқы станция	тр-р№	МВА орнатылған қуаты	Ең жоғарғы жүктеме, МВТ	Трансформатордың ең жоғарғы жүктемесі %	Ең жоғарғы жүктеме, МВА	Ең төменгі жүктеме, МВТ	Трансформатордың ең төменгі жүктемесі %	Ең төменгі жүктеме, МВА
1.	КМС ҚС	T-1	15,0	5,70	38,03	6,34	3,73	24,87	4,14
		T-2	16,0	5,95	37,21	6,62	3,98	24,88	4,42
2.	Западная ҚС	T-1	32,0	10,68	33,36	11,86	5,95	18,61	6,62
		T-2	32,0	8,25	25,79	9,17	5,15	16,08	5,72
3.	Южная ҚС	T-1	16,0	5,69	35,56	6,32	3,45	21,59	3,84
		T-2	20,0	5,11	25,53	5,67	3,20	15,98	3,55
	Барлығы		131,0	41,38	31,6	45,98	25,5	19,4	28,29